

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. IND-2013-00241

Virksomhedens navn	Give Energianlæg ApS – fliscentral i Give Øst
Virksomhedens adresse	Østerhovedvej 4, 7323 Give
Virksomhedens CVR nummer	10052947
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, med angivelse af listepunkt)	G201- Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende gasturbineanlæg og gasmotoranlæg med en samlet indfyret effekt på mellem 5 MW og 50 MW.
Dato for tilsyn	25. november 2015
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematisyn osv.)	Rutinetilsyn
Deltagere fra virksomheden	Olav Lage, varmemester Morten Smith, Teknik&Miljø
Tilsynet blev udført af	Morten Smith
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens samlede miljøforhold, herunder vilkår i miljøgodkendelse og afledningstilladelse af 27. oktober 2010.
Er der konstateret jordforurening?	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på, at der er sket jordforurening
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er <i>ikke</i> meddelt indskærpelser, påbud eller forbud
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Der er krav om præstationskontrol – emissionsmålinger på kedelanlæg samt egenkontrolvilkår på afledningen af spildevand til kloak. Emissionsgrænseværdier er overholdt december 2015. Egenkontrol (spildevand) viser, at vilkår i afledningstilladelsen overholdes.