

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. IND-2014-00075

Virksomhedens navn	Vejle Fjernvarme, varmecentral Stribæk
Virksomhedens adresse	Svendsgade 137, Vejle
Virksomhedens CVR nummer	67932218, P nr 1010859456
Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, med angivelse af listepunkt)	Varmecentral – omfattet af punkt G201 i bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen
Dato for tilsyn	7. januar 2016
Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, tematisyn osv.)	Rutinetilsyn
Deltagere fra virksomheden	Jesper Wolsgård, Vejle Fjernvarme Henrik Jacobsen, Vejle Fjernvarme
Tilsynet blev udført af	Birgit Mortensen, Teknik & Miljø
Hvad der er ført tilsyn med?	Der er ført tilsyn med virksomhedens samlede miljøforhold
Er der konstateret jordforurening?	Der er ved tilsynet ikke konstateret tegn på, at der er sket jordforurening
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Der er meddelt innskærpelser af vilkår vedr. årlig præstationsmåling af NO _x
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	Egenkontrol (emissioner til luft) viser, at emissionsvilkår i miljøgodkendelsen overholdes