

Vingsted-Kobberbæk A/S  
Martin Dahl Bentsen  
Nybovej 19A  
7182 Bredsten

**Lene Jensen**

Lokal tlf.: 76812455  
jelen@vejle.dk

24. januar 2023

J. nr.: 13.02.01-P19-5-23

## Fornyelse af vandindvindingstilladelse til dambrugsdrift på Kobberbæk Dambrug på Tørskindvej 52B, 7183 Randbøl

Vejle Kommune har 13. september 2022 modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand og vældvand til dambrugsdrift på Kobberbæk Dambrug. Der er søgt om forsat indvinding af 470.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år og vældvand fra to forskellige vældområder på hhv. 160.000 m<sup>3</sup>/år og 946.000 m<sup>3</sup>/år. Boringen ligger på matr. nr. 15c Lihme By, Nørup og vældvandet indvindes fra matr. nr.15c Lihme By, Nørup, samt matr.nr. 10l og 23b Lihme by, Nørup.



### Teknik & Miljø Vand

#### Åbningstider

Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

#### Telefon

Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

### **Vejle Kommunes afgørelse**

Vejle Kommune giver tilladelse til at indvinde hhv. 470.000 m<sup>3</sup>/år fra boring og 160.000 m<sup>3</sup>/år og 946.000 m<sup>3</sup>/år vældvand til dambrugsdrift efter Vandforsyningslovens<sup>1</sup> § 20 og § 22.

### **Vurdering af påvirkning**

Din ansøgning er screenet efter Miljøvurderingsloven<sup>2</sup>. Der er vurderet i forhold til påvirkning af grundvandsressourcen, omkringliggende naturområder og vandløb.

Vejle Kommune vurderer, at indvindingen ikke giver væsentlige miljøpåvirkninger. Ansøgningen kræver derfor ikke en nærmere miljøvurdering.

Vejle Kommune giver tilladelsen på følgende vilkår:

### **Anlæg og drift**

1. Indvindingen sker fra boring med DGU nr. 115.1793, som ligger på matr. nr. 15c Lihme By, Nørup og væld 1 også fra matr. nr. 15c Lihme By, Nørup samt væld 2 på matr.nr 10l og 23b Lihme by, Nørup. Se kortbilag 1. Der er ingen oplysninger om boringens dybde. Det vurderes at boringen er 10-15 år gammel.
2. Der må højst indvindes 470.000 m<sup>3</sup>/år fra boringen og hhv. 160.000 m<sup>3</sup>/år fra væld 1 og 946.000 m<sup>3</sup>/år fra væld 2 og formålet er dambrugsdrift.
3. Der må ikke pumpes på boringen. Vandet skyder selv på fald.

### **Tidsfrister**

4. Tilladelsen gælder i 10 år med udløb 1. marts 2033. Før tilladelsen udløber, skal du søge om fornyelse, hvis du stadig ønsker at bruge den.

### **Indberetning**

5. Du skal måle, hvor meget vand, du indvinder fra boringen og vældene. Du vil hvert år i begyndelsen af januar få besked fra Vejle Kommune, fordi du skal indberette vandmængden. Det er vigtigt, at du også indberetter, selv om forbruget er 0 m<sup>3</sup>. Fristen for indberetning er hvert år 1. februar.

### **Tilsyn**

6. Vejle Kommune har tilsyn med, at vilkårene ovenfor overholdes. Hvis du ikke overholder vilkårene, kan kommunen kalde tilladelsen tilbage uden erstatning ifølge § 34 i Vandforsyningsloven<sup>1</sup>.

### **Fredet område**

7. Der er udlagt et fredningsbælte omkring boringen jf. Miljøbeskyttelsesloven. For at sikre grundvandet i nærområdet giver Vejle Kommune følgende forbud efter Miljøbeskyttelseslovens<sup>3</sup> § 24: Det fredede areal udgør en cirkel, hvor boringen er centrum, og radius er 5 meter. Inden for fredningsbæltet må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes ukrudsdræbende midler

---

<sup>1</sup>Lov om vandforsyning m.v. nr. 299 af 8. juni 1978 jf. lovbek. nr. 602 af 10.maj 2022

<sup>2</sup>Lovbekendtgørelse nr. 1976 af 27. oktober 2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) med senere ændringer

<sup>3</sup> Lov om miljøbeskyttelse. Nr. 358 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 5 af 6. januar 2023

### **Klagevejledning**

Tilladelsen vil blive offentliggjort på [www.vejle.dk/afgoerelser](http://www.vejle.dk/afgoerelser)

Du, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk) senest 21. februar 2023. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

### **Redegørelse for sagen**

Det fremgår af ansøgningen, at du søger om forsat indvinding af grundvand og vældvand til dambrugsdrift på 470.000 m<sup>3</sup> grundvand pr. år og 160.000 m<sup>3</sup> pr. år. fra væld 1, der ligger på Tørskindvej 52B, 7183 Randbøl matr. nr. 15c Lihme By, Nørup. Derudover søges der om tilladelse til indvinding af 946.000 m<sup>3</sup>/år fra væld 2 på matr.nr 10l og 23b Lihme by, Nørup.

Se bilag 1 med boring og områderne med kildevæld 1 og 2.

Kildevæld 2 er vand fra det nedlagte Vesterkær Dambrug. Det vand og den ansøgte mængde på 946.000 m<sup>3</sup> pr. år er i en årrække blevet anvendt til dambrugsdrift på Tingkærvad Dambrug.

Fra boringen må der indvindes en vandmængde svarende til 15 l/s og fra væld 1 og væld 2 30 l/s. Der anvendes ikke pumpe i boringen. Vandet løber af sig selv.

### **Vurdering**

Du har redegjort for, at der på nuværende tidspunkt er produktionsmæssigt behov for den nuværende vandmængde til dambrugsdrift på grund af antallet af damme og kanaler.

Da den ønskede mængde vand, der indvindes svarer til hvad der tidligere er blevet indvundet i området til dambrugsdrift, sker der ingen ændringer i indvindingsforholdene i området. Vejle Kommune vurderer, at indvindingen ikke vil have betydning for øvrige naturområder eller de andre, der indvinder vand i området.

Vejle Kommune vurderer, at der stadig er tilstrækkelige vandressourcer i området til, at du kan indvinde den ansøgte vandmængde.

Kommunen kan sætte den tilladte vandmængde ned på et senere tidspunkt, hvis undersøgelser viser, at der ikke er vand nok i området til andre formål (drikkevand). På samme måde kan kommunen sætte den tilladte mængde ned, hvis undersøgelser viser, at din indvinding belaster det omgivende miljø som f.eks. vandløb og vådområder på en uacceptabel måde.

**I øvrigt**

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon nr. 76812455.

Venlig hilsen

Lene Jensen

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed  
Danmarks Sportsfiskerforbund  
Forbrugerrådet  
Danmarks Naturfredningsforening

[sesyd@sst.dk](mailto:sesyd@sst.dk)  
[post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk)  
[fbr@fbr.dk](mailto:fbr@fbr.dk)  
[dnvejle-sager@dn.dk](mailto:dnvejle-sager@dn.dk)

### **Vejle Kommunes behandling af dine personoplysninger**

Vejle Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de data, som vi har modtaget om dig. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen. Vores kontaktoplysninger fremgår af brevet.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver **Bech-Bruun Advokatpartnerselskab, CVR nr.38538071, Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C**

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

**Telefonnummer:** 72273002

**E-mail:** [dpo.vejle@bechbruun.com](mailto:dpo.vejle@bechbruun.com)

**Sikker beskedfunktion** via <https://dpo.bechbruun.com/vejle>

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.

### **Formålet med behandling af dine data**

Formålet med anvendelse af dine personoplysninger og det anvendte lovgrundlag til sagsbehandlingen fremgår af brevet. Hvis vi videregiver dine data til andre databehandlere, fremgår det af brevet.

### **Opbevaring af dine personoplysninger**

Vi opbevarer dine data, indtil opbevaringspligten udløber, hvilket afhænger af den lovgivning, der er anvendt i forbindelse med sagsbehandlingen. Vejle Kommune sletter dine oplysninger, når opbevaringspligten udløber, og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt.

### **Retten til at trække samtykke tilbage**

I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår af brevet. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

### **Dine rettigheder**

Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af dine data. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

### **Klagemuligheder**

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk)

## Boringens placering og vældområderne

