

Ådalens Vandforsyning A.m.b.a.
Att.: Kurt Pedersen
Østergade 11
6040 Egtved

Bo Uttrup

Lokal tlf.: 76812441
Mobil tlf.: 28710096
BOUPE@vejle.dk

8. oktober 2024

J. nr.: 13.02.03-P19-1-24

Tilladelse til midlertidig opsætning af UV-anlæg i forbindelse med vedligeholdelse af Skibet Vandværk

Skibet Vandværk (Ådalens Vandforsyning) har søgt om tilladelse til midlertidig opsætning af UV-filter. Vandværket skal gennemgå forskelligt vedligeholdelsesarbejder herunder tilsyn og rensning af rentvandsbeholderen. UV-filteret skal sikre, at det vand, der efterfølgende pumpes ud til forbrugerne, er fri for bakteriologisk forurening.

Tilladelse

Vejle Kommune giver efter § 21 i Vandforsyningsloven¹ og § 5, stk. 2 i Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning² tilladelse til at opsætte et UV-anlæg. Vejle Kommune giver tilladelsen på følgende vilkår:

Anlæggets indretning

1. Tilladelsen gælder til 1. januar 2025. Hvis Skibet Vandværk ønsker at udvide perioden, skal vandværket sende en ansøgning om dette.
2. UV-anlægget opsættes og håndteres af rådgiver Kemic Vandrens A/S.
3. UV-anlægget er dimensioneret til den aktuelle vandgennemstrømning.

Drift

1. UV-anlægget skal serviceres og vedligeholdes efter anvisninger fra leverandøren.
2. UV-anlægget skal kontrolleres mindst 1 gang dagligt for at sikre, at anlægget fungerer.
3. Der skal føres daglig logbog over belysningsintensiteten, alarmer m.v. Skibet Vandværk skal kunne fremvise logbogen, hvis Vejle Kommune forlanger det.

Teknik & Miljø Vand

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Lov om vandforsyning m.v. Lov nr. 299 af 08. juni 1978, jf. lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022

² Bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019

4. Ved driftsforstyrrelser i forbindelse med UV-anlægget, som kan have betydning for vandkvaliteten, skal Skibet Vandværk kontakte Vejle Kommune.

Kontrol med vandkvaliteten

5. Der skal etableres en prøvetagningsbane før og efter UV-anlægget
6. Til kontrol af UV-anlæggets funktion skal der udtages vandprøver til mikrobiologisk analyse før og efter UV-anlægget. Vandprøver skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium.
7. Vandprøverne skal analyseres for kimal 22°C, coliforme bakterier og E.coli og overholde følgende kvalitetskrav ved afgang vandværk:
 - Kimal ved 22°C: 200 pr. ml
 - Coliforme bakterier: Må ikke kunne måles
 - E.coli: Må ikke kunne måles
8. Der skal udtages vandprøver (før og efter UV-anlæg) samme dag anlægget tages i drift og herefter skal der udtages vandprøver 1 gang pr. uge. Antallet af analyser kan kun ændres efter aftale med Vejle Kommune, som vil træffe afgørelse i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed.
9. Hvis analyseresultaterne viser en betydelig ændring i vandkvaliteten før UV-behandling, kan Vejle Kommune i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed ændre eller tilbagekalde denne tilladelse.

Frakobling af UV-anlæg

10. UV-anlægget må først slukkes, når der foreligger målinger før UV-anlægget, der viser, at kvalitetskravene for mikrobiologiske parametre er overholdt.

Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med at de stillede vilkår overholdes. Overtrædelse af vilkår fastsat efter Vandforsyningsloven kan tilbagekaldes efter lovens § 34.

Vurdering i forhold til VVM

Projektet er ikke omfattet af VVM-lovens bilag 2, og det skal derfor ikke vurderes om projektet er VVM-pligtigt.

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive lagt på kommunens hjemmeside www.vejle.dk/afgorelser
Skibet Vandværk (Trekantens Vandforsyning), Sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller - www.virk.dk senest 5. november 2024. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med kommunens bemærkninger til sagen.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

I får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen

Venlig hilsen

Bo Uttrup

Kopi af tilladelsen er sendt til

Styrelsen for Patientsikkerhed, Vest
Danmarks Sportsfiskerforening
Danmarks Naturfredningsforening, Vejle
Forbrugerrådet

trvest@stps.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
dnvejle-sager@dn.dk
fbr@fbr.dk