Privathospital Mølholm
Sysselvej 8
7220 Vejle Øst

Lotta Ann Jakobsen Boe

Lokal tlf.: 51738574
Mobil tlf.: 51738574
LOABO@vejle.dk

26. november 2026

J. nr.: 06.01.15-P19-26-25

Påbud om ændring af vilkår i tilslutningstilladelse

Privathospital Mølholm har i mail den 15-09-2026 fra rådgiver, søgt om at få ændret vilkår for virksomhedens afledning af spildevand til offentlig kloak fra Sysselvej 8, 7120 Vejle Øst.

Vejle Kommune meddeler hermed påbud om ændringer af vilkår meddelt i tilladelse til tilslutning af spildevand dateret den 10. juni 2026 jævnfør forvarsling dateret den 30. oktober 2026.

Ændring af vilkår meddeles i henhold til § 72 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven[2].

Vilkår ændres FRA:

Vilkår 8:
Alt industrispildevand fra sterilcentralen, som anvendes til genbehandling af klinisk udstyr og instrumenter skal ledes via prøvetagningsbrønd, så prøvetagning af industrispildevandet fra sterilcentral kan foretages. Prøvetagningsbrønden skal placeres så fortynding i afløbssystemet undgås og der kan foretages en repræsentativ prøve af industrispildevandet – uden indhold af sanitært spildevand og overfladevand. Prøvetagningsbrønden skal udformes som minimum Ø400 mm og med et tæt og tilgængeligt dæksel.

Vilkår 9:
Dokumentation for præcis placering af prøvetagningsbrønd i opdateret afløbstegning sendes straks efter etablering til Vejle Kommune.

Vilkår 10:
I prøvetagningsbrønden, på afløbssiden skal det være muligt at udtage en stikprøve af industrispildevandet i en frit faldende stråle med minimum 200 mm faldende stråle før udledning til offentlig spildevandsledning.

Vilkår ændres TIL:

Vilkår 8:
Alt industrispildevand fra sterilcentralen, som anvendes til genbehandling af klinisk udstyr og instrumenter skal via afløbsrørføring ledes til ventil, så prøvetagning af industrispildevandet fra sterilcentral kan foretages. Ventil skal placeres så fortynding i afløbssystemet undgås og der kan foretages en repræsentativ prøve af industrispildevandet – uden indhold af sanitært spildevand og overfladevand.

Teknik & Miljø
Industri & Landbrug

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Vilkår 9:
Dokumentation for endelig placering af afløbsrør med prøvetagningsstuds, sendes straks efter etablering til Vejle Kommune.

Vilkår 10:
Ventil til brug for prøvetagning skal tydeligt markeres, så det fremgår, at prøvetagning skal foretages herfra. På ventilen etableres forskruning eller lignende på afløbsstuds til montering af slange eller lignende til brug ved prøvetagning.
Ved prøvetagningen skal sikres at sterilcentralen er i normal drift og der skal aftappes en mindre vandmængde inden selve prøvetagningen foretages.

Kommunens begrundelse

Vejle Kommune vurderer på baggrund af ansøgningsmaterialet, at den ændrede placering af prøvetagningssted med ventil samt forskruning eller lignende på afløbsstudsen, vil sikre at prøvetagningen bliver repræsentativ for industrispildevand fra sterilcentralen og der undgås fortynding af spildevandet.

Klagevejledning

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) **den 26. november 2026.**

Hvis du/I ønsker at klage over denne afgørelse, kan du/I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den **28. december 2026**.

Du/I klager via Klageportalen, som du/I finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du/I logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du/I klager, skal du/I betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.
I Klageportalen sendes din/jeres klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du/I får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din/jeres klage, hvis du/I sender den uden om klageportalen, medmindre du/I er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du/I ønsker at blive fritaget for brug af klageportalen, skal du/I sende en begrundet anmodning via mail til Miljø og Fødevareklagenævnet (mfkn@naeveneshus.dk). Nævnet afgør herefter, om du/I kan fritages for at bruge klageportalen. Se betingelserne for at blive fritaget.

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Kopiliste

- Niras, Østre Havnegade 12, 9000 Aalborg, v/ Torsten Ostenfeldt, tost@niras.dk (Rådgiver for Privathospital Mølholm)
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, Kokmose 12, 6000 Kolding, trvest@stps.dk
- DN Vejle, v/Uffe Rømer, dnvejle-sager@dn.dk
- DOF, Vesterbrogade 140, 1620 København K, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV, fr@friluftsraadet.dk og trekantomraadet@friluftsraadet.dk
- Vejle Spildevand A/S, mail@vejlespildevand.dk