

BYGNINGSDELE:

Keynote: Beskrivelse:

211001 Aluplade facade
2 mm Aluplader med lodrette false rød/brun
28 mm Sømlægte pr. 600 mm vandret trykimpr.
19 mm Afstandsliste pr. 600 mm lodret trykimpr.
9 mm Vindspærreplade
245 mm Træskelet m. stenuld kl. 34
20 mm Afstand
180 mm Let betonelement

214008 Aluplade facade
B-S2,d0 regnskærm inkl. ophæng
2 mm Aluplader med lodrette false rød/brun
25x100 mm Afstandsliste lodret trykimpr. Og brandimpr
9 mm Vindspærreplade Hardie Shield board
125 mm Spærtræ
25 mm Rupløjede brædder
Tagpap 2 lag iht. Sbi 273 Tage

221005 200 mm Betonelement
Lyd; R'w>48 dB Brand; REI60

224002 Indv. skeletvæg ikke bærende 125mm
Lyd; R'w 42 dB Brand; EI60 / A2, s1,d0
T 95/95 (600) FG15-FG15 S70
15 mm Fibergipsplade
95 mm Træskelet m. stenuld
15 mm Fibergipsplade

224007 Indv. skeletvæg ikke bærende 155mm
Lyd; R'w 48 dB Brand; EI60 / A2, s1,d0
T 95 (600) FG15+15-FG15+15 M70
15 mm Fibergipsplade
15 mm Fibergipsplade
95 mm Træskelet m. stenuld
15 mm Fibergipsplade
15 mm Fibergipsplade

224008 Indv. skeletvæg ikke bærende vådrum 125mm
Lyd; R'w 42 dB Brand; EI60 / A2, s1,d0
T 95/95 (300) FG15-FG15 S70
15 mm Fibergipsplade
95 mm Træskelet m. stenuld
15 mm Fibergipsplade

224022 Forsatsvæg cisterne, 110 mm
- 15 mm Fibergips
- Træskelet, 95 mm
OBS: c/c 300 ved vådrum

241001 Betontrappe
- Trappeløb, med vaskeskant med linoleumsbelægning
- Stigning max. 180 mm
- Grund min. 280 mm
- Bredde, 1300 mm

271001 Tagkonstruktion, gitterspær
- Tagpap
- Rupløjede brædder
- Gitterbjælke, iht. spærplan

312001 Udv. facadeparti m. sikkerhedsglas
312003 Vindue i facadeparti
- Sidehængt med haspe
- Redningsåbning

312004 Vindue 850x1400 mm
- Røgdulftning aerodynamisk areal min. 0,7 m2
- Træ alu vindue

319001 Sælbænk i alu
- Farve iht. Farve- og materialeskema

319020 Vinduesbundplade
- Krydsfiner med klarlak, 21 mm med kantlister i front og sider.
- Bundpladen afsluttes 50/50 mm ud i rummet.
- På underside isoleres med mineraluld
og mod væg afsluttes med elastisk fuge.

321003 Indv. massivdør 10x21M
Med kighul
Lydkrav iht. akustikerplan
Brand EI2 30-C

321012 Indv. glasdør m. fast sideparti
1012x2112mm
Brand E 30-C

321013 Indv. glasdør
1012x2112mm
Brand EI2 30

321014 Indv. massivdør 10x21M
Med kighul
Lydkrav iht. akustikerplan
Brand EI2 30

321018 Indv. massiv dør 10x21M
Brand EI2 30-C

321019 Indv. massivdør 10x21M
Med kighul
Lydkrav iht. akustikerplan
Brand EI2 30-C R'w 35

321020 Indv. massiv dør 10x21M
Lydkrav R'w>35dB
Brand EI2 30-C

322005 Indv. vindue m. sikkerhedsglas
Brand EI60
Lydkrav jf. akustikerplan

342002 Indvendig håndliste
- Håndliste, træ som bøg eller eg.
- Håndlisteholder, 8x40 mm rørprofiler.
- Alt stål korrosionsbeskyttes til kl. C2 ved maling.
- Håndliste fastgøres til betonelement og gipsvæg.
- 900 mm højde

342003 Indvendig håndliste børn
- Håndliste, træ som bøg eller eg. I børnevenlig str.
- Håndlisteholder, 8x40 mm rørprofiler.
- Alt stål korrosionsbeskyttes til kl. C2 ved maling.
- Håndliste fastgøres til betonelementer.
- 600 mm højde

372005 Ovenlysvindue, 1200x1200 mm
- Acrylovenlysvindue, 4 lags. Fastkarm.
- Isoleret sandwichkarm.
- Brandkrav EI60

372006 Ovenlysvindue, 940x940 mm
- Acrylovenlysvindue, 4 lags. Fastkarm.
- Isoleret sandwichkarm.
- Brandkrav EI60

376002 Aluinddækning, RAL rød/brun
m. ventileret hafte

431001 Støvbinding
433001 Linoleum gulv
- Iht. farve- og materialekatalog

433002 Vinyl vådrumsgulv
- Iht. farve- og materialekatalog

472005 Murkrone
- Tagpapidækning iht. SBI-anvisning 273.
- Cementspånplade, 12 mm med fald 1:10
- Trykimp. Kilekåret reglar (TØ).
- Varmforzinket murkronebeslag pr. 1200 mm (TØ).

523003 Udslagsvask

534001 Slangevinde indbygget i brandvæg med brandsikring
EI60

681001 Trappelift

711003 Personaleskab
Min. 40 stk personaleskabe, aflåselige taskeskabe
størrelse 30x50x40 (bxhxd)

711052 Højskab aflåseligt med hylder, 600 mm

712002 Hattehylde med bøjlestang, 400mm dyb

712003 Skohylde, 350mm dyb, 200 mm over gulv

712005 Hylde, 400 dyb afrundede forkanter

715001 Bordplade på væg 1500 mm
Laminat betonlook og afrundede forkanter.

715002 Køkkenvask og vaskebord 1,2 lbm i voksenhøjde
Laminat betonlook og afrundede forkanter.

715004 Køkkenvask og vaskebord 1,2 lbm i børnehøjde
Laminat betonlook og afrundede forkanter.

719002 Spejl 300x1600 mm

TEGNING NR. NDU_K01_H1_N111

SIGNATURFORKLARING:

TN Tagnedløbsrør.
R Redningsåbning.
Skakt
Nummerering iht. overfladeskema

Note lyd fra akustiker:
Lydkrav til vægge og døre iht. akustiker plan.

Døre generelt:
Klemfrie døre.
Stålkarme eller stålkapper på karme ved køkkener og andre steder med meget transport.
Ingen skum på klemfrie døre.
Sparkeplader på alle dørblade.
Gælder ikke indvendigt i administrationslokaler.
Skildpadder dørstopper i gulv.

Udvendige hjørner indenfor:
Stålstæbe til beskyttelse af udv. hjørner.

Akustik regulering på vægge:
Vandsikker. Ingen træbetonplader i børnehøjde.
Akustikplader på vægge iht. akustiker plan.

Daginstitution Uhrhøj

Bygherre:
Vejle Kommune

Rev. Emne: Rev. dato: Sign:

Emne:

1. salsplan

Fase: Udførelsesprojekt

Mål: 1:100 Sagsnr.: 24.115 Int:MAP Data: 2025.06.27

Totalentreprenør
OMMEN A/S
Ingeniør
DRIAS A/S
Arkitekt
GINNERUPARKITEKTER A/S
Ventilation
airteam A/S
EI
TA-Elteknik Aps.
VVS
Star VVS A/S