

HÅSTRUP VANDVÆRK
Håstrupgårdsvej 9
7000 Fredericia

Susanne Christiansen

Mobil tlf.: 21387032
SUSAC@vejle.dk

5. september 2025

J. nr.: 13.02.01-P19-29-25

Tilladelse til etablering af boring og ren- og prøvepumpning

Håstrup Vandværk har 2. juni 2025 søgt om tilladelse til at etablere en boring til 70-120 meters dybde og ren- og prøvepumpe boringen i 1-3 døgn. Boringen skal ligge på matr. nr. 4ad Håstrup By, Smidstrup, se kort nedenfor.



Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune giver Håstrup Vandværk tilladelse til at etablere en boring og indvinde ca. 500-1.000 m³ grundvand (ren- og prøvepumpning) efter §§ 20-22 i Vandforsyningsloven¹.

Teknik & Miljø Vand

Kirketorvet 22

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

¹ Lov nr. 299 af 8. juni 1978, jf. lovbekendtgørelse nr. 1149 af 28. oktober 2024

Vurdering af påvirkning

Ansøgningen er screenet efter Miljøvurderingsloven². Det betyder, at Vejle Kommune har vurderet om etablering af boringen og indvinding af grundvand fra boringen påvirker grundvandsressourcen, naturområder og vandløb.

Vejle Kommune vurderer, at etablering af boringen og indvinding af grundvand fra boringen ikke giver væsentlige miljøpåvirkninger. Ansøgningen kræver derfor ikke en miljøvurdering.

Vejle Kommune giver tilladelsen på følgende vilkår:

1. Boringen etableres på matr.nr. 4ad Håstrup By, Smidstrup som tilhører Håstrupgård Ejendomme ApS, Fruens Bøge, 8700 Horsens.
2. Håstrup Vandværk er ansvarlig for at sikre de nødvendige afstande mellem boringen og forskellige forsyningsledninger.
3. Hvis I ønsker at placere boringen et andet sted end angivet i denne tilladelse, skal I kontakte Vejle Kommune.
4. Boringen skal udføres og ren- og prøvepumpes efter retningslinjerne i Boringsbekendtgørelsen³.
5. Der må fra boringen indvindes 15-20 m³ pr. time og maksimalt ca. 500-1.000 m³ grundvand over 1-3 døgn.
6. I forbindelse med udledningen af det oppumpede grundvand skal det sikres, at vandet ikke danner dybe/brede render, som bliver vandførende ved fremtidige regnhændelser.
7. I forbindelse med udledningen af det oppumpede grundvand skal det sikres, at det oppumpede vand, der løber på terrænet, ikke bliver til gene for nabomatriklerne.
8. Når boringen er prøvepumpet og inden den kobles på vandværket, skal der udtages en råvandsprøve fra boringen. Råvandsprøven skal analyseres for de parametre, der fremgår af bilag 8 i Drikkevandsbekendtgørelsen⁴.
9. Håstrup Vandværk er erstatningspligtig for skader, som måtte ske i bestående forhold under boringernes etablering og drift efter vandforsyningslovens § 23. Erstatningsspørgsmål om skader, som sker ved forandring af grundvandsstanden afgøres af taksationsmyndigheden.
10. Borejournaler, ren- og prøvepumpningsdata samt råvandsanalyse skal sendes til Vejle Kommune umiddelbart efter boringens udførelse.
11. Giver boringen ikke det ønskede resultat, skal den sløjfes efter gældende regler senest 1 år efter udførelsen.
12. Den nye boring må ikke tilsluttes vandværkets behandlingsanlæg, før der er givet en endelig indvindingstilladelse, og før råvandet, efter behandling på vandværket kan overholde kvalitetskravene til drikkevand; jf. Drikkevandsbekendtgørelsen
13. Denne tilladelse gælder i 2 år fra tilladelsens dato.

² Lov nr. 244 af 6. juni 1991 jf. lovbek. nr. 1093 af 11. oktober 2024

³ Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013

⁴ Bekendtgørelse nr. 221 af 25. februar 2025

Fredet område

For at sikre grundvandet i nærområdet mod forurening meddeles følgende påbud og forbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24:

1. Området inden for **10 meter** fra boringen er fredet. Inden for det fredede område må der ikke gødes, og der må ikke bruges eller anbringes stoffer, der kan forurene grundvandet som fx sprøjtemidler.

Øvrige forhold

Når Vejle Kommune skal give en endelig indvindingstilladelse, bliver der er fastlagt en beskyttelseszone på **25 meter** omkring boringen, der indvinder grundvand til almene vandforsyningsanlæg efter Miljøbeskyttelseslovens § 21b. Der må ikke bruges pesticider, dyrkes eller gødskes til erhvervsmæssige og offentlige formål inden for beskyttelseszonen.

BNBO

Når Vejle Kommune skal give en endelig indvindingstilladelse, kontakter vi Miljøstyrelsen, som beregner et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) for boringen. Håstrup Vandværk skal derfor lave aftaler med lodsejere om pesticidfri drift. Lodsejere skal have fuld kompensation for tabet. Det er vandværket, der skal betale kompensationen.

Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Hvis Håstrup Vandværk ikke overholder betingelserne, kan Vejle Kommune tilbagekalde tilladelsen jf. Vandforsyningslovens § 34.

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgorelser

Håstrup Vandværk, Styrelsen for Patientsikkerhed, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk senest 6. oktober 2025. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

I får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Sagsfremstilling

Håstrup Vandværk har ansøgt om etablering af ny indvindingsboring på ny kildeplads, da deres eksisterende borer er forurenet med N,N-dimethylsulfamid (DMS).

8. juli 2024 fik Håstrup Vandværk en 3-årig dispensation fra kvalitetskravet for DMS, da den ene boring viste en overskridelse af grænseværdien for DMS.

Efterfølgende blev der også målt DMS i den anden boring.

Den nye boring ønskes etableret ca. 130 meter vest nordvest for eksisterende kildeplads.

Den ansøgte boring skal være fra 70 til 120 meter dyb. De eksisterende borer er 45 meter dybe. De eksisterende borer skal sløjfes.

Vandværket har planer om, at købe et areal på 25 X 25 meter omkring boringen.

Det oppumpede grundvand i forbindelse med Re- og prøvepumpningen af boringen skal udledes på terræn.

Kommunens vurdering

På eksisterende kildeplads er der målt DMS i høje koncentrationer fra 2018, hvor man begyndte at undersøge for stoffet, men først i 2024 blev der målt DMS over grænseværdien, og derfor har Håstrup Vandværk fået en 3-årig dispensation til at løse problemet.

Kommune finder etablering af en ny boring til større dybde som en god ide. Jo større dybde jo bedre, da det vurderes, at der er en god chance for et pesticidfrit dybt grundvandsmagasin.

Det skal sikres, at det oppumpede grundvand ikke danner dybe/brede render, som bliver vandførende ved fremtidige regnhændelser, og dermed sender vandet hurtigere ned mod Håstrup. Derudover skal det sikres, at det oppumpede grundvand, der løber på terrænet, ikke bliver til gene for nabomatriklerne.

I øvrigt

Hvis I er i tvivl om noget i denne tilladelse, er I velkommen til at kontakte mig på telefonnr. 21 38 70 32 eller mail SUSAC@vejle.dk.

Venlig hilsen

Susanne Christiansen

Kopi af tilladelsen er sendt til

Håstrupgård Ejendomme ApS
Havnen 9 2. th
8700 Horsens

Mads Hans Kring
Follerupvej 42A
7000 Fredericia

madskring@roenshaug.dk

Jan Jul Christensen
Styrelsen for Patientsikkerhed, Vest
Danmarks Sportsfiskerforening
Danmarks Naturfredningsforening, Vejle
Forbrugerrådet

jjc@a-hoejfeldt.dk
trvest@stps.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
dnvejle-sager@dn.dk
fbr@fbr.dk