

Vejle Spildevand A/S
Toldbodvej 20
7100 Vejle
Att. Martin Christian Jensen
Mail: mcj@vejlespildevand.dk

Tilladelse til etablering af pejleboringer i Vestbyen på Dalvej m.fl., 7100 Vejle

30-04-2026

Vejle Spildevand A/S har 6. februar 2026 søgt om tilladelse til at etablere 9 filtersatte boringer til pejling af grundvandspejlet. Boringerne etableres på Dalvej m.fl., 7100 Vejle i forbindelse med kloakseparering og renovering af det eksisterende kloaknet i Vestbyen.

Side 1 af 4

J. nr.:

13.02.01-P19-24-26

Kontaktperson:

Lene Jensen

Lokaltlf.: 76 81 24 55

Mobilnr.:

E-post: jelen@vejle.dk

Her bor vi:

Kirketorvet 22, 7100 Vejle



Pejleboringerne er vist på ovenstående kort

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af pejleboringer på Dalvej m.fl., 7100 Vejle som vist på overstående kort. Tilladelsen meddeles i medfør af § 20 i Vandforsyningsloven¹.

Ansøgningen er screenet i forhold til VVM-bekendtgørelsen². Der er vurderet i forhold til påvirkning af grundvandsressourcen, omkringliggende naturområder og vandløb. Vejle Kommune vurderer på baggrund af VVM-screeningen, at etablering af boringerne og efterfølgende pejling af grundvandsstanden ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger, og ansøgningen kræver dermed ikke en miljøvurdering.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

Anlæg og drift

1. Boringerne etableres som A-boringer ved Dalvej, som vist i ansøgningen.
2. Boringerne må kun anvendes som pejleboringer.
3. Boringerne må maksimalt nedbores til en dybde af 10 meter under terræn, og filtersætning og forerør må maksimalt udføres i dimension på Ø63 mm.
4. Boringernes filter må maksimalt være 2 meter langt, og må ikke sættes gennem vandstandsede lag.
5. Boringen skal etableres og udføres efter reglerne i Boringsbekendtgørelsen³.
6. Boringsafslutningen skal være vandtæt og kunne modstå regnvand og overfladevand.
7. Boringsafslutningen skal have en udformning, som beskytter boringen mod påkørsel.
8. Kopi af borerapporter skal straks efter boringernes udførelse sendes til Vejle Kommune.

Tidsfrister

9. Boringerne skal være etableret inden for 1 år fra dags dato ellers bortfalder tilladelsen.
10. Når projektet afsluttes skal boringen sløjges inden for 1 år. Sløjfning skal ske efter reglerne i Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land.

Flytning af boresteder

11. Hvis borestedet flyttes i forhold til, hvad der er godkendt i denne tilladelse, skal Vejle Kommune kontaktes.

Tilsyn

Vejle Kommune har tilsyn med, at de stillede betingelser overholdes. Hvis betingelserne ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, ifølge Vandforsyningslovens § 34.

¹ Lov om vandforsyning m.v. nr. 1149 af 28. oktober 2024.

² Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). nr. 1470 af 12. december 2017

³ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land. nr. 1260 af 28. oktober 2013

Redegørelse for sagen

I forbindelse med kloakseparering og renovering af det eksisterende kloaknet i Vestbyen ønskes der foretaget en midlertidig overvågning af grundvandsstanden.

Alle borerne vil blive monteret med dataloggere, der kontinuerligt måler koten for grundvandspejlet. Endvidere vil der blive udført manuelle kontrolpejlinger.

Borerne etableres uden for indvindingsoplande til vandværker. Området er udpeget til område med drikkevandsinteresser.

Region Syddanmark har ikke registreret området som mulig jordforurening (V1-kortlagt).

Klagevejledning

Tilladelsen vil blive offentliggjort på www.vejle.dk/afgorelser

Vejle Spildevand A/S, Sundhedsstyrelsen, klageberettigede foreninger eller enhver anden, der har individuel, væsentlig interesse i sagen, kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

En eventuel klage over afgørelsen skal ske på Klageportalen på www.borger.dk eller www.virk.dk **senest 29. april 2026**. Herfra sendes klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet sammen med kommunens bemærkninger til sagen.

Det koster et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Du får besked, hvis der er klager over afgørelsen.

Hvis kommunens afgørelse ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder efter offentliggørelsen.

Bygge- og anlægsarbejder må først påbegyndes, når klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke er indkommet klager inden for klagefristen.

Klagemyndigheden kan dog under behandling af en klagesag, når særlige omstændigheder taler herfor, meddele tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder.

Redegørelse for sagen

I forbindelse med kloakseparering og renovering af det eksisterende kloaknet i Vestbyen ønskes der foretaget en midlertidig overvågning af grundvandsstanden.

Alle borerne vil blive monteret med dataloggere, der kontinuerligt måler koten for grundvandspejlet. Endvidere vil der blive udført manuelle kontrolpejlinger.

Borerne etableres uden for indvindingsoplande til vandværker. Området er udpeget til område med drikkevandsinteresser.

Region Syddanmark har ikke registreret området som mulig jordforurening (V1-kortlagt).

Samlet vurdering

Da boringerne udføres med filtersætning, betegnes den jævnfør Boringsbekendtgørelsen § 2 nr. 6 som A-boringer, som kræver en tilladelse.

Det vurderes, at pejleboringen er nødvendig for at gennemfører projektet, og at boringen kan etableres uden væsentlig miljøpåvirkning af omkringliggende beskyttet natur- og vandforsyningsinteresser.

I øvrigt

Hvis du er i tvivl om noget i denne tilladelse, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 76 81 24 55 eller e-mail jelen@vejle.dk

Venlig hilsen

Lene Jensen

Miljøsagsbehandler · Vand

Teknik & Miljø · Kirketorvet 22 · 7100 Vejle Tlf. 76812455 · E-mail:

jelen@vejle.dk · www.vejle.dk

Kopi af denne tilladelse er sendt til:

Styrelsen for Patientsikkerhed

Danmarks Sportsfiskerforbund

Forbrugerrådet

Danmarks Naturfredningsforening

sesyd@sst.dk

post@sportsfiskerforbundet.dk

fbr@fbr.dk

dnvejle-sager@dn.dk