

Vejle Spildevand A/S
Toldbodvej 20
7100 Vejle

Kristine Thorsen
Projektleder

Lokal tlf.: 76 81 24 45
Mobil tlf.: 40 12 40 62
KTSEN@vejle.dk

26. juni 2026

J. nr.: 06.11.01-P19-28-26

Tilladelse til udledning af spildevand fra eksisterende nødoverløb på Gårslev Renseanlæg i Høl via udløb GÅ09U.

Vejle Spildevand har den 1. juni 2026 søgt om en lovliggørende tilladelse til et eksisterende nødoverløb fra buffertank på Gårslev Renseanlæg i Høl. Udledningen sker via udløb GÅ09U til Hølbæk. Ansøgningen sker på baggrund af Miljøstyrelsens tilsyn med Gårslev Renseanlæg i juli 2025.

Baggrund

Gårslev Renseanlæg har en gældende udledningstilladelse fra 1977 samt et påbud om ændring af kontrolvilkår fra 20. november 2000. Renseanlægget er godkendt til en behandlingskapacitet på 3.600 PE.

Ved tilsyn på renselanlægget i 2025 er det konstateret, at nødoverløb fra sparrebassin (opbevaring af urensset spildevand og regnvand) på renselanlægget ikke er indeholdt i den gældende udledningstilladelse til renselanlægget. Vejle Spildevand har derfor modtaget en indskærpelse af dette forhold.

Den manglende udledningstilladelse vedrørende dette nødoverløb meddeles derfor i en særskilt tilladelse vedrørende overløbsbygværk OF.016 med udløb via eksisterende udløbs nr. GÅ09U til Hølbæk. Tilladelsen er tidsbegrænset idet selve renselanlægget og det tilhørende nødoverløb nedlægges om 5 år. Det sker når den igangværende separering af regnvand og spildevand i Gårslev og Høl er gennemført. Herefter ledes spildevand til Brejning Renseanlæg.

Teknik & Miljø Vand


Kirketorvet 22, 7100 Vejle
spildevand@vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Placering

Gårslev Renseanlæg ligger på Pindvej 20, 7080 Børkop.



Figur 1. placering af Gårslev Renseanlæg.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven

Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af spildevand ved nødoverløb fra Gårslev Renseanlæg i Høl til Hølbæk på nedenstående vilkår. Tilladelsen meddeles i medfør af miljøbeskyttelseslovens¹ § 28 stk. 1 og omfatter alene miljømæssige forhold som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 28 stk. 1.

Tilladelsen er gældende fra dags dato og offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 26. juni 2026.

Vilkår

1. Udledning af overløbsvand skal foregå som beskrevet i den reviderede ansøgning af 16. juni 2026.
2. Overløbsbygværk OF016 skal nedlægges sammen med nedlæggelse af Gårslev Renseanlæg i Høl om ca. 5 år.

¹ Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 11/10 2024

3. Overløbsbygværk OF016 skal fortsat være indrettet med skumbræt, og vedligeholdes, så funktionen er bedst mulig.
4. Funktionsfejl, uheld med spild mm. skal omgående meddelelse kommunen og tilsynsmyndigheden.
5. Ved havari med behov for nødoverløb skal tid, udledte mængder og lignende registreres.

Afgørelse vedrørende VVM-screening

I forbindelse med ansøgningen er der foretaget en VVM-screening i henhold til: Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (Miljøvurderingsloven)². Screeningen er en screening som foretages i forbindelse med lovliggørelse af et eksisterende forhold.

Vejle Kommune træffer hermed afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af et krav om en særskilt miljøvurdering i henhold til Miljøvurderingsloven.


Afgørelsen er truffet i henhold til § 21 i Miljøvurderingsloven. Der kan klages over VVM-afgørelsen i henhold til § 49 i Miljøvurderingsloven, og der henvises til nedenstående klagevejledning.

Projektbeskrivelse

Kloakoplandet til Gårslev Renseanlæg omfatter Gårslev, Høl samt sommerhusområdet ved Hvidbjerg og Mørkholt.

Overløb sker fra et sparrebassin på renseanlægget. Sparebassinet anvendes ved større regnhændelser, hvor spildevand ledes til sparebassinet for ikke at overbelaste renseanlægget. Urenset spildevand ledes fra renseanlæggets indløbsbygværk til sparebassinet, og herefter ind på renseanlægget når der igen er plads til det urensede spildevand. Sparebassinet er på 94 m³ og er etableret i år 2000. Hvis kapaciteten i bassinet bliver opbrugt ved større regn hændelser går bassinet i overløb via bygværk OF.016, som via udløb nr. GÅ09U udleder til Hølbæk.

² Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1608 af 9. december 2024.



Figur 2. Gårslev Renseanlæg med angivelse af eksisterende overløb nr. OF.016

På nedenstående foto, figur 3 ses sparebassinet B.021 på Gårslev Renseanlæg. Når bassinet er fyldt, vil det løbe over ved OF.016. Foran overløbsbygværket er der etableret et skumbræt til tilbageholdelse af flydestoffer.



Figur 3.

Modelberegning og måling af overløb fra OF.016

Vejle Spildevand A/S har ved hjælp af modelværktøjet PCSWMM opstillet en model over oplandet til renseanlægget og overløb OF.016. Modellen er beregnet med 2021-nedbøren (Børkop-måleren) og resultatet er sammenlignet med de målte overløb på overløb OF.016. Resultatet af disse målinger var de seneste 3 år:

År	Målt	Beregnet	Beregnet mængde m ³	Nedbørsmængde i forhold til normalen
2025	16	13	7.637	Normal
2024	56	48	11.750	Meget Høj
2023	38	41	8.689	Meget Høj

Årsagen til overløb ved OF.016, er både regn med ekstremt høje intensiteter og længerevarende regn. Da renseanlægget sammen med sparrebassinet har et relativt stort fælleskloakeret opland betyder det, at der lige nu er relativt mange overløb ved større regnhændelser. Separatkloakering i Gårslev og Høl vil allerede i 2028 medføre et reduceret antal overløb, og om ca. 5 år vil der ikke længere være brug for overløbet, og det kan lukkes helt.

Udledningsskema

Udløbsnummer/navn: OF.016 ved Gårslev Renseanlæg	Vandområde: Hølbæk, Lillebælt (Vejle Fjord)
Overløb sker fra sparrebassin B021 på 94 m ³	Overløb sker når sparrebassin ikke kan rumme mere spildevand i forbindelse med større regnhændelser.

Kommunens vurdering:

Tilladelsen vedrører lovliggørelse af et eksisterende overløb i en kort årrække inden Gårslev Renseanlæg lukkes, og spildevand ledes til Brejning Renseanlæg. Eksisterende overløbsbygværk OF.016 mangler en tilladelse i medfør af miljøbeskyttelseslovens §28. stk.1. hvorfor denne tilladelse meddeles.

Indretning af overløb

Det eksisterende udløbsbygværk er indrettet med skumbræt. Kommunen vurderer ikke der er behov for ændring af den eksisterende indretning af overløbet.

Vandområdeplan

Udledningen fra overløbet sker til Hølbæk, som er et offentligt vandløb, og omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Hølbæk udspringer i Gårslev og løber til Høl, hvor udledningen sker til vandområdet ved Hølsminde (Vejle Fjord) via den nederste del af Spang Å.

I henhold til vandområdeplan 2021-2027 er målsætningen for Spang Å ”God økologisk tilstand”. Den nuværende tilstand er ”Moderat økologisk tilstand”. Vejle Fjord er målsat ”God økologisk tilstand”. Den nuværende økologiske tilstand er dårlig målt på ålegræs og klorofyl.

Overløbet fra sparebassinet kommer kun i drift ved større eller langvarige regnhændelser. Overløbet lukkes inden for ca. 5 år, når oplandet til Gårslev Renseanlæg er fuldt separeret, således, at spildevand ledes til Brejning Renseanlæg og regnvand ledes til Hølbæk. Overløbet har fungeret siden år 2000. Tilladelsen betyder derfor ikke en øget udledning af spildevand i forhold til de eksisterende forhold.

Det er kommunens vurdering, at der med denne tilladelse ikke sker en forøget belastning af Vejle Fjord, som kan forhindre opnåelse af målsætningen om ”God økologisk tilstand” i Vejle Fjord. I 2028 vil antal overløb være reduceret på grund af den igangværende separering i Gårslev og Høl. Inden for en relativt kort årrække vil nedlæggelse af overløbet være med til at forbedre miljøtilstanden i Hølbæk og Vejle Fjord.

Natura 2000

Vejle Fjord er ikke udpeget som Natura 2000 område, og dermed påvirker udledningen fra overløbet ikke direkte et Natura 2000 område. Der ligger et Natura 2000 område ned til Vejle Fjord på nordsiden af fjorden og mod vest ind i fjorden. Det vurderes, at disse områder ikke er berørt af overløbshændelser fra renselanlægget. Desuden vurderer kommunen, at en udledning i forbindelse med overløb ikke vil medføre beskadigelse af plantearter samt yngle og resteområder for de dyrearter som fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Badevand

Ved overløb sker der udledning af regnvandsopblandet spildevand, som kan have en kortvarig betydning for badevandskvaliteten via udledning fra Hølbæk. Udledningen kan påvirke badevandskvaliteten ved Høl strand. En mulig påvirkning af badevandskvaliteten ophører når renselanlægget lukkes.

Samlet vurdering

Vejle Kommune vurderer, at tilladelsen ved overholdelse af de givne vilkår kan meddeles som en lovliggørende tilladelse, der over en kort årrække vil forbedre vandmiljøet.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

1. afgørelsens adressat;

2. enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald;
3. lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål;
4. lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser;
5. landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a;
6. landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, fsva. afgørelser efter kapitel 3-5 og 9 a;
7. Danmarks Fiskeriforening fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb, søer eller havet;
8. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark fsva. afgørelser efter kapitel 4 og 5 vedr. spørgsmål om forurening af vandløb og søer.

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet indgives skriftligt til den myndighed, der har truffet afgørelsen, ved anvendelse af digital selvbetjening. Du opretter din klage i Klageportalen, som du finder et link til på www.borger.dk og www.virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Klagefristen udløber den 24. juli 2026. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr., hvis du klager som privatperson, og 1.800 kr. hvis du klager som virksomhed eller organisation. Gebyret betales via klageportalen.

Efterfølgende kommunikation om klagesagen skal ske ved anvendelse af digital selvbetjening. Myndigheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt ikke senere end 3 uger efter klagefristens udløb videresende klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagen ledsages af de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en udtalelse fra myndigheden med myndighedens bemærkninger til sagen og de anførte klagepunkter.

Myndigheden sender samtidig med videresendelsen af klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet en kopi af sin udtalelse til de i klagesagen involverede med en frist for at afgive bemærkninger til Miljø- og Fødevareklagenævnet på 3 uger fra modtagelsen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. Du får besked fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om din anmodning kan imødekommes.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Vejle Kommunes Teknik & Miljø – Landbrug og Vand for yderligere oplysninger.

Lovhenviisning

Miljøbeskyttelsesloven³
Spildevandsbekendtgørelsen⁴
Naturbeskyttelsesloven⁵
VVM-bekendtgørelsen⁶

Kopi til:

Sundhedsstyrelsen
Friluftsrådet
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Fiskeriforening
Ferskvandsfiskeriforeningen
for Danmark
DN
Lokalforeninger under DN
Vejle Museum
Vejle Spildevand A/S

sesyd@sst.dk
fr@friluftsradet.dk
post@sportsfiskerforbundet.dk
mail@dkfisk.dk

nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
dn@dn.dk
dnvejle-sager@dn.dk
museerne@vejle.dk
Claus D. Christensen

Venlig hilsen

Kristine Thorsen

³ Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1742 af 22/12 2025.

⁴ Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1446 af 27. november 2025.

⁵ Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, LBK nr. 1790 af 28. 12.2023.

⁶ Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 1608 af 9. december 2024.