

Wissing Ent ApS
Industrivej 105
7080 Børkop

Troels Veng Samuelsen
Miljøsagsbehandler

Mobil tlf.: 24 79 11 68
trosa@vejle.dk

26. september 2025

J. nr.: 06.01.15-P19-9-25

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads til offentlig kloak

Wissing Ent ApS
Industrivej 105
Børkop, 7080

CVR nr: 41387874
P nr: 1025866386
Listetype: H 51



Teknik & Miljø
Industri & Landbrug

Kirketorvet 22, 7100 Vejle
Tlf.: 76 81 22 30
industri@vejle.dk
www.vejle.dk

Åbningstider
Fremmøde
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Telefon
Mandag-onsdag kl. 8-15
Torsdag kl. 8-17
Fredag kl. 8-14

Indhold

Baggrund for tilslutningstilladelsen	3
Vejle Kommunes afgørelse.....	3
Vilkår	4
Begrundelse	7
<i>Bemærkninger</i>	<i>7</i>
<i>Klagevejledning mv.</i>	<i>8</i>
Grundlaget for afgørelsen	9
<i>Lovgrundlag mm.</i>	<i>9</i>
<i>Væsentlige sagsdokumenter.....</i>	<i>10</i>
<i>Oplysninger om virksomheden</i>	<i>10</i>
<i>Spildevands- og planforhold</i>	<i>10</i>
<i>Natura 2000 og bilag IV arter.....</i>	<i>10</i>
Miljøteknisk beskrivelse.....	11
<i>Indretning og drift.....</i>	<i>11</i>
<i>Spildevandets sammensætning og mængde</i>	<i>12</i>
<i>Tag- og overfladevand</i>	<i>12</i>
Vejle Kommunes Miljøtekniske vurdering	12
<i>Renseforanstaltninger</i>	<i>12</i>
<i>Vandforbrug.....</i>	<i>12</i>
<i>Spildevand.....</i>	<i>12</i>
<i>Jord- og grundvand</i>	<i>13</i>
<i>Renere teknologi (BAT)</i>	<i>13</i>
<i>Driftsjournal</i>	<i>13</i>
<i>Egenkontrol.....</i>	<i>13</i>
<i>Driftsforstyrrelser og uheld</i>	<i>13</i>
<i>Samlet vurdering.....</i>	<i>14</i>
<i>Udtalelse fra høringsberettiget</i>	<i>14</i>
<i>Kopiliste</i>	<i>14</i>

Baggrund for tilslutningstilladelsen

Miljøbeskyttelsesloven rummer krav om, at afledning af processpildevand fra spildevandsproducerende aktiviteter i form af vask af biler m.m. på vaskepladser kræver en tilladelse. Tilslutningstilladelsen giver tilladelse til at aflede spildevand til forsyningsselskabets spildevandssystem.

Wissing Ent ApS har den 16-05-2025 ansøgt om tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads til offentlig kloak på adressen Industrivej 105, Gårslev Vmk, 7080 Børkop.

Wissing Ent ApS er en entreprenørvirksomhed som har hovedkontor i Middelfart, og underafdelinger forskellige steder, bl.a. på adressen i Børkop.

Wissing Ent ApS har etableret vaskepladsen til at vaske virksomhedens varevogne, samt en årlig vask af virksomhedens entreprenørmaskiner. Der bruges kun vand og højtryksrensere til vask af varevogne og entreprenørmaskiner. Der forventes et forbrug af vand på 3 l/s ved vask, 2 varevognsvaske per uge (maksimalt 3), og et vandforbrug på 200 liter per vask.

Der er etableret olieudskillere og sandfang.

Afledningstilladelsen er udarbejdet med baggrund i:

- oplysninger om råvare - og hjælpestoffer
- oplysninger om spildevandsproduktionen samt sammensætningen af spildevandet
- spildevandsvejledning nr. 2, 2006 fra Miljøstyrelsen
- Miljøbeskyttelsesloven¹

Forudsætningerne for tilladelsen, inkl. kommunens vurderinger, findes i afsnittet "Grundlaget for afgørelsen".

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til, at Wissing Ent ApS afleder spildevand til forsyningsselskabets spildevandsanlæg fra Industrivej 105, Gårslev Vmk, 7080 Børkop. Tilladelsen gives i henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.

¹ Lovbekendtgørelse. nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse

Vilkår

Generelle vilkår

1. Tilslutningstilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden:
 - a. Spildevand fra vaskepladsen
 - b. Regnvand fra vaskepladsen
2. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret kloakplan skal findes på adressen og være kendt af den driftsansvarlige.

Indretning

3. Vaskepladsen skal have tæt belægning og med fald mod afløb. Vaskepladsen skal indrettes, så der ikke kan løbe overfladevand til og fra pladsen fra de omkringliggende arealer. Ved tæt belægning forstås en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, som tilledes vaskepladsen.
4. På stikledningen til forsyningsselskabets spildevandskloak skal der være en målebrønd, hvor det er muligt at udtage flowproportionale spildevandsprøver. Alt processpildevand skal afledes via en sådan målebrønd.
5. Afledning af spildevand skal ske gennem egnet sandfang og egnet olieudskiller til spildevandsselskabets spildevandsledning.
6. Ved nyetablering og udskiftning af sandfang, olie- og benzinudskiller eller prøvetagningsbrønd skal Vejle Kommunes retningslinje for dimensionering og drift af olieudskilleranlæg overholdes, og der skal fremsendes dokumentation herfor til tilsynsmyndigheden. Inden udskiftningen gennemføres/foretages, skal sandfang, olie- og benzinudskiller og prøvetagningsbrønd skriftligt godkendes af tilsynsmyndigheden.
7. Vaskepladsen skal have monteret separat vandmåler til måling af vandforbrug inkl. forbrug til rengøring af pladsen.
8. Virksomheden skal inden ibrugtagning lade udføre tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra vaskeplads til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvningstid på min. 1 time (Rørcenter-anvisning 006). Hvis der er mistanke om utætheder/lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser at olieudskilleranlægget er tæt.

9. På afløbssiden af olieudskilleren skal det være muligt at udtage en stikprøve af det rensede spildevand i en frit faldende stråle før udledning til offentlig spildevandskloak.

Prøvetagningsbrønden skal anbringes højst 5 meter fra olie- og benzinudskilleren. Der må ikke tilsluttes andre afløb end afløbet fra olie- og benzinudskilleren og prøvetagningsbrønden skal etableres således, at udskilleren er sikret mod hævertvirkning.

10. Ved renovering/nyetablering af anlæg skal virksomheden senest 14 dage efter færdigetablering af anlægget fremsendes en målfast ajourført kloakplan til Vejle Kommune. Kloakplanen skal dække hele virksomhedens areal og alle udvendige og indvendige afløb og brønde for spildevand og regnvand skal være optegnet. Kloakplanen skal være udarbejdet af en autoriseret kloakmester.
11. Tag- og overfladevand skal afledes til det offentlige afløbssystem for tag- og overfladevand. Der må ikke afledes processpildevand til det offentlige afløbssystem for tag- og overfladevand. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning.

Drift

12. Drift og tømning af olieudskiller og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende:
- ☐ Olieudskiller skal pejles minimum en gang årligt og tømmes efter behov. Tømning af olieudskiller skal foregå minimum hvert 3. år.
 - ☐ Sandfang skal efterses en gang årligt og bundsuges, når 75 % af slamvolumen er fyldt op, dog mindst hver 3. år.
 - ☐ Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm skal det fjernes.
 - ☐ Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller er 75 % opfyldt, dog mindst hver 3. år.
 - ☐ Vandstanden i udskilleren skal til enhver tid være korrekt jf. producentens anvisning.
 - ☐ Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal dog foretages mindst hvert 3. år.
 - ☐ Før tømning af olieudskiller skal koalescensfiltre og lignende optages, renses og inspiceres for defekter.
 - ☐ Der skal foretages en funktionstest af alarmer mindst 1 gang årligt.
13. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget (sandfang, olieudskiller og rørledninger) eller alarmer, skal disse udbedres inden fortsat brug.

Med mindre der alene er tale om fejl på alarmer, skal Vejle Kommune straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.

Egenkontrol

14. Spildevandet fra vaskepladsen skal ved afledning til spildevandskloak overholde grænseværdierne angivet i tabel 1.

Virksomheden skal gennemføre egenkontrol som dokumentation for, at de i tabel 1 angivne grænseværdier er overholdt. Egenkontrollen består af prøveudtagning og analyse af spildevandet. Prøverne udtages som stikprøver.

I en kontrolperiode, der normalt omfatter 1 år, skal der udtages egenkontrolprøver af spildevandet. Kontrolperioden følger kalenderåret (01.01-31.12).

Parameter	Grænseværdi	Egenkontrol
		Antal prøver
pH	6,5 – 9,0	1
Suspenderet stof	500 mg/l	1
Cadmium	3 µg/l	1
Kobber	500 µg/l	1
Bly	100 µg/l	1
Zink	3000 µg/l	1
Mineralsk olie*	20 mg/l	1
Øvrige stoffer	Må ikke afledes i mængder eller koncentrationer, der kan virke til gene for personale beskæftiget med drift af spildevandsanlægget eller kan skade spildevandsanlægget og vandmiljøet.	
*	Analysemetoder for mineralsk olie er DS/EN ISO 9377-2-2001.	
Prøvetagning og analysemetode	Prøvetagning og analysemetoden skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger BEK nr. 529 af 14.05.2023, Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.	

Tabel 1: Grænseværdier og egenkontrol.

15. Til kontrol af, at renseforanstaltninger fungerer, skal virksomheden lade foretage egenkontrol med 1 prøve indenfor 1 måned efter tilladelsen er meddelt. Spildevandet skal analyseres for de parametre, der fremgår af tabel 1 i vilkår 14. Hver enkelt af de udtagne stikprøver skal overholde grænseværdierne.
16. Kopi af analyseresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøveudtagningen er udført. Analyseresultaterne skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.
17. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller.
18. Såfremt tilsynsmyndigheden får mistanke om, at spildevandsanlægget ikke fungerer efter hensigten efter endt prøvetagningsperiode, kan tilsynsmyndigheden stille krav om genoptagning af egenkontrollen jf. vilkår 14.

19. Såfremt spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Vejle Kommune, så det kan vurderes om egenkontrollen skal genoptages samt om ændringen kræver helt ny tilladelse. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, øget kapacitet/vask pr. år mm.
20. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 14 for overholdt.
21. Hvis den supplerende prøve nævnt i vilkår 20, også viser overskridelse af grænseværdierne skal virksomheden senest én måned efter fremsende en redegørelse til kommunen som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en handleplan for nedbringelsen af belastningen.
22. Udgifter til prøvetagning, analyser og evt. tæthedsprøvning afholdes af virksomheden.
23. Der skal føres driftsjournal, som skal indeholde følgende oplysninger:
- Antal vaske/år
 - Det årlige forbrug af vand.
 - Dato for pejling/inspektion af sandfang og olieudskiller samt resultatet af inspektion og pejling.
 - Bortskaffede mængder affald fra sandfang og olieudskiller, samt tidspunkt for tømning.
 - Dato for rensning og udskiftning af koalescensfilter.
 - Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskilleranlægget.
 - Oplysninger vedrørende væsentlige afvigelser fra normal drift, som har betydning for spildevandets sammensætning og afledning, olie- og benzinudskillerens funktion mv.
 - Journalen skal kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende og skal være tilgængeligt 5 år tilbage i tiden.

Begrundelse

Vaskepladsen er ny og afledning er derfor ikke tidligere blevet reguleret igennem en tilladelse. Forudsætningerne for tilladelsen, inkl. kommunens vurderinger, findes i afsnittet "Grundlaget for afgørelsen".

Vejle Kommune vurderer, på det foreliggende grundlag, at de meddelte vilkår giver en tilstrækkelig beskyttelse af kloaksystemet, renseanlæg og vandmiljøet.

Bemærkninger

Ved uheld:

Ved uheld hvor der sker en forurening af kloaksystemet for regnvand eller spildevand, skal virksomheden jf. miljøbeskyttelseslovens § 71 straks underrette Vejle Kommune om dette. Underretningen skal ske via alarmcentralen på telefon nr. 112. Alarmcentralen vil underrette

kommunens beredskab, den fælles miljøvagtordning i Trekantområdet og Vejle Kommunes renseanlæg. Efterfølgende skal virksomheden hurtigst muligt orientere Teknik og Miljø om uheldet inden for forvaltningens åbningstid på tlf. nr. 7681 0000 eller industri@vejle.dk

Ved udvidelse eller driftsmæssige ændringer:

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringen er vurderet af Vejle Kommune. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste. Hvis der er forhold der taler herfor kan Vejle Kommune, jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, til en hver tid tage vilkår for afledning af spildevand op til revision. En eventuel revision vil blive varslet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Farligt affald:

Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) må ikke afledes til kloak men skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Farligt affald skal afleveres til affaldsbehandler, der er registrerede i Miljøstyrelsens affaldsregister.

Den kommunale tømningsordning

Virksomheden skal enten tilmelde sin olie- og benzinudskiller til den kommunale tømningsordning eller søge om fritagelse fra benyttelsespligten jf. affaldsbekendtgørelsen, hvis virksomheden godtgør, at eftersyn og tømning er håndteringsmæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning.

Klagevejledning mv.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgorelser) den 26. september 2025.

Hvis du/I ønsker at klage over denne afgørelse, kan du/I klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 24. oktober 2025.

Du/I klager via Klageportalen, som du/I finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du/I logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du/I klager, skal du/I betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din/jeres klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du/I får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din/jeres klage, hvis du/I sender den uden om klageportalen, medmindre du/I er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du/I ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du/I sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevarerklagenævnet](#). Nævnet afgør herefter, om du/I kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget](#).

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Grundlaget for afgørelsen

Lovgrundlag mm.

- Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1093 af 11.10.2024 af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30.08.2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder (Autoværkstedsbekendtgørelsen)
- Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 866 af 20.06.2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 9810, 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg (Tilslutningsvejledningen nr. 2, 2006)
- Miljøprojekt nr. 537 2000 fra Miljøstyrelsen (Bilvaskehaller – Status og Strategier)
- Miljøprojekt nr. 876 2004 fra Miljøstyrelsen (Bilvask – Reduktion af spildevandsbelastning gennem renere teknologi)
- Miljø- og Fødevarerministeriets vejledning nr. 42, januar 2020 om paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser

Tilslutningstilladelsen er udarbejdet efter § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.

Vejle Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Vilklårene i tilladelsen er fastsat ud fra hensyntagen til Forsyningsselskabets kloaksystem og renseanlæg samt virksomhedens muligheder for at reducere afledningen af uønskede stoffer ved brug af renere teknologi og intern rensning.

Efter ibrugtagning vil tilladelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Væsentlige sagsdokumenter

- Ansøgning om tilslutningstilladelse modtaget 16.05.2025
 - oplysninger om vaskekemi og hjælpestoffer
 - oplysninger om spildevandsproduktionen samt sammensætningen af spildevandet
 - analyseresultater af spildevandsprøver (virksomhedens egenkontrol)
 - oplysninger om spildevandsproduktion fra forvaskeplads
- Kloaktegning modtaget 16.05.2025
- Dimensioneringsberegninger af sandfang og olieudskiller modtaget 16.05.2025
- Tekniske specifikationer på vaske- og rensningsanlæg modtaget 16.05.2025
- Supplerende oplysninger modtaget 27.08.2025

Oplysninger om virksomheden

Virksomhedsnavn: Wissing Ent ApS

Adresse: Industrivej 105

CVR-nr.: 41387874

Kontaktperson: Andreas Wissing

Tlf.: +45 3112 1416

Email: andreas@wissingentreprise.dk

Spildevands- og planforhold

Virksomheden ligger i et område med separatkloakering. Virksomhedens proces- og sanitært spildevand ledes via forsyningsselskabets spildevandssystem til Brejning Renseanlæg.

Regn- og overfladevand nedsives i infiltrationsbassin, og tagvand nedsives i et separat anlæg.

Området er omfattet af lokalplan nr. 1355 for erhvervsområde ved Industrivej, Børkop. Området kan anvendes til erhvervsformål op til miljøklasse 5 som f.eks. fremstillingsvirksomhed, håndværker-, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel, administration og servicevirksomhed.

Natura 2000 og bilag IV arter

Ifølge habitatsbekendtgørelsen² skal der i visse tilfælde laves en vurdering af spildevandets påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder, f.eks. når der er tale om en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 eller ved godkendelse af virksomheder mv. efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Pligten gælder dog ikke ved meddelelse af spildevandstilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Spildevandets sammensætning og mængde

Firmaet har oplyst følgende forventede forbrug af vand:

	Antal vaske per uge	Pr. vask	Pr. år
Vandmængde - middel	2	200 L	20 m ³
Vandmængde - maks.	3	200 L	31 m ³

Tabel 5: Vandforbrug

Tag- og overfladevand

Regn- og overfladevand nedsives i infiltrationsbassin, og tagvand nedsives i et separat anlæg.

Vejle Kommunes Miljøtekniske vurdering

Renseforanstaltninger

Der etableres sandfang og olieudskiller i forlængelse af vaskepladsen. Sandfanget er 3 m³ og er integreret i olieudskilleren. Olieudskilleren er en ACO Oleopator P-X model FST 10/320 udført i plast, hvor bundfældeligt stof samt olie udskilles. Olieudskilleren er udstyret med automatisk flydelukke og koalesensfilter. Herfra ledes det rensede vand ledes til offentlig spildevandskloak. Der etableres en prøvetagningsbrønd på afløbssiden af olieudskilleren.

Virksomheden har ikke indsendt analyseresultater som viser at parametre i tabel 1 kan overholdes. I vilkår 15 stilles der krav om egenkontrol af relevante parametre. Tilladelsen er meddelt ud fra en forudsætning om at disse parametre kan overholdes. Dette vurderes første gang ved første indsendte analyse.

Vandforbrug

Der stilles vilkår om, at virksomheden skal etablere separat vandmåler, for at kunne dokumentere vandforbrug pr. år. Herved kan omfanget af brugen af vaskepladsen, belastningen af renseanlægget og dermed de relevante vilkår for udledningen, løbende vurderes.

Spildevand

Virksomheden har oplyst følgende forventede mængde af spildevand:

	Antal vaske per uge	Pr. vask	Pr. år
Vandmængde - middel	2	200 L	20 m ³
Vandmængde - maks.	3	200 L	31 m ³

Tabel 6: Spildevandsmængder

Jord- og grundvand

Vejle Kommune vurderer, at eftersom vaskepladsen består af et støbt betonfundament med fald mod afløb, er det indrettet med tæt, oliebestandig belægning. Derudover har virksomheden dokumenteret at rørsystemet er tæt via en tæthedsprøvning jf. vilkår 8 og dermed vurderes det, at der ikke er risiko for en jord- eller grundvandsforurening.

Renere teknologi (BAT)

Indretning, arbejdsgange, drift og renseforanstaltninger vurderes at være i overensstemmelse med BAT for aktiviteten og branchen i øvrigt.

Vejle Kommune vurderer derfor, at virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi (BAT) for branchen.

Driftsjournal

Virksomheden skal ifølge vilkår 23 føre en driftsjournal, så virksomheden kan følge de daglige aktiviteter og straks selv tage handling på evt. afvigelser. Driftsjournalen kan endvidere anvendes i forbindelse med en redegørelse til tilsynsmyndigheden for evt. afvigelser fra normal drift med betydning for spildevandets sammensætning og afledning. Såfremt tilsynsmyndigheden måtte ønske det skal driftsjournalen fremvises.

Registreringen af vandmængden har dels til hensigt at sætte en begrænsning for den maksimale stofafledning, dels at fokusere på vand som ressource samt at sikre, at problemer med kravoverholdelse ikke løses med fortynding. For bl.a. at undgå korrosionsproblemer for kloaksystemet er der stillet vilkår til pH-niveauet.

Egenkontrol

Vejle Kommune har på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 vurderet at virksomhedens kontrolniveau skal ligge på niveau 0.

Der er stillet krav om 1 prøve for en række parametre jf. tabel 1 i vilkårsdelen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Risikoen for driftsforstyrrelser og uheld som kan få væsentlig betydning for virksomhedens spildevandsafledning vurderes at være begrænset til risikoen i forbindelse med håndtering og opbevaring af olie- og kemikalieholdige produkter. Oplag af diverse former for rengøringsmidler og kemikalier opbevares enten i rum med tæt belægning og uden afløb eller på egnede riste med spildebakker og passende opsamlingsvolumen.

Vejle Kommune vurderer, at indretningen ikke giver anledning til forurening af det omgivende miljø eller det afledte spildevand.

Samlet vurdering

Vilkårene i tilladelsen er fastsat ud fra hensyntagen til forsyningsselskabets kloaksystem (herunder renseanlæg) samt virksomhedens muligheder for at reducere afledningen af uønskede stoffer ved renere teknologi og intern rensning. Vilkårene er desuden fastsat på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning nr. 42, januar 2020, Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser.

Vejle Kommune vurderer, at spildevandets omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af spildevand fra vaskepladsen. Spildevandet forventes ikke at påvirke driften af forsyningsselskabets renseanlæg eller udledningen herfra.

Udtalelse fra høringsberettiget

Udkast til afgørelse har været sendt til høring hos virksomheden og Vejle Spildevand A/S. Der er hverken modtaget bemærkninger fra virksomheden eller Vejle Spildevand A/S.

Kopiliste

Følgende er blevet underrettet om tilladelsen:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, trvest@stps.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- DN Vejle, dnvejle-sager@dn.dk
- DOF, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftstraadet.dk og trekantomraadet@friluftstraadet.dk
- Vejle Spildevand A/S, mail@vejlespildevand.dk