

Tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads

Rosborg Gymnasium & HF
Vestre Engvej 61
7100 Vejle

CVR nr.: 29550646

Jacob Grønlund

Mobil tlf.: 40172892
JACGR@vejle.dk

4. april 2026

J. nr.: 06.01.15-P19-7-25



Indholdsfortegnelse

Baggrund for tilslutningstilladelsen.....	4
Virksomhedens spildevandsforhold	4
Vejle Kommunes afgørelse	4
Vilkår	5
Begrundelse	8
Bemærkninger	9
Klagevejledning mv.	9
Grundlaget for afgørelsen	10
Lovgrundlag mm.	10
Væsentlige sagsdokumenter	11
Oplysninger om virksomheden	11
Spildevands- og planforhold	11
Natura 2000 og bilag IV arter	12
Miljøteknisk beskrivelse	12
Indretning og drift.....	12
Spildevandets sammensætning og mængde	12
Tag- og overfladevand.....	12
Vejle Kommunes Miljøtekniske vurdering.....	13
Renseforanstaltninger	13
Vandforbrug	13
Spildevand	13
Jord- og grundvand.....	13
Renere teknologi (BAT).....	13
Driftsjournal	14
Egenkontrol	14
Driftsforstyrrelser og uheld	14
Samlet vurdering.....	14
Udtalelse fra høringsberettiget.....	14
Kopiliste	15

Bilagsoversigt

- Bilag 1: Kloaktegning

Godkendt af: Jacob Grønlund

Annonceringsdato: 04.03.2026

Klagefrist for meddelt afgørelse: 01.04.2026

Frist for søgsmål udløber: 04.09.2026

Efter ibrugtagning vil tilladelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a

Baggrund for tilslutningstilladelsen

Miljøbeskyttelsesloven rummer krav om, at afledning af processpildevand fra spildevandsproducerende aktiviteter i form af vask af biler og vogne på vaskepladser og kræver derfor en tilladelse. Tilslutningstilladelsen giver tilladelse til at aflede spildevand til det offentlige forsyningsselskabets spildevandssystem.

Rosborg Gymnasium & HF har ved rådgiver den 6. maj 2025 ansøgt om tilladelse til afledning af spildevand fra vaskeplads til offentlig kloak.

Rosborg Gymnasium & HF er en skole, som har etableret vaskeplads i en separat bygning til deres egne køretøjer og maskiner.

Der bruges kun vand og højtryksrensere til vask af egne vogne og maskiner. Der forventes et forbrug af vand på 2 l/s ved vask, maks. 2 vognvask pr. uge, og vandforbrug på 150 liter per vask.

Der er etableret olieudskiller og sandfang.

Tilslutningstilladelsen er udarbejdet med baggrund i:

- Oplysninger om råvare – og hjælpestoffer
- Oplysninger om spildevandsproduktionen, samt sammensætningen af spildevandet
- Spildevandsvejledning nr. 77, 2025 fra Miljøstyrelsen
- Miljøbeskyttelsesloven¹

Forudsætningerne for tilladelsen, inkl. kommunens vurderinger, findes i afsnittet "Grundlaget for afgørelsen".

Virksomhedens spildevandsforhold

Vaskepladsen er på 45m², indendørs og overdækket.

Rosborg Gymnasium & HF meldte igennem rådgiver, at der kun vaskes egne vogne og maskiner.

Der bruges ikke vaskemidler til vask, så der forventes at der bliver afledt vand og olie fra maskinerne, hvor det forventede vandforbrug til vask er 7 m³/år.

Vaskepladsen er bygget og tages i brug efter tilslutningstilladelsen er gældende.

Virksomheden ligger i et område med separatkloakering. Virksomhedens spildevand fra vaskepladsen ledes til forsyningsselskabets spildevandssystem og overfladevand ledes til det offentlige forsyningsselskabets kloaksystem for overfladevand/regnvand, som udledes til Vejle Å.

Vejle Kommunes afgørelse

Vejle Kommune meddeler hermed tilladelse til, at Rosborg Gymnasium & HF afleder spildevand til forsyningsselskabets spildevandsanlæg. Tilladelsen gives i henhold til § 28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

¹ LBK nr. 1742 af 22. december 2025 - Miljøbeskyttelsesloven

Vilkår

Generelle vilkår

1. Tilslutningstilladelsen omfatter afledning af følgende typer spildevand fra virksomheden:
 - a. Spildevand fra vaskepladsen.
 - b. Tag- og regnvand
2. Et eksemplar af tilladelsen samt en opdateret kloakplan skal findes på adressen og være kendt af den driftsansvarlige.

Indretning

3. Vaskepladsen skal have tæt belægning og med fald mod afløb. Vaskepladsen skal indrettes, så der ikke kan løbe overfladevand til og fra pladsen fra de omkringliggende arealer. Ved tæt belægning forstås en belægning, som i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenede stoffer, som tilledes vaskepladsen.
4. Afledning af spildevand skal ske gennem egnet sandfang og egnet olieudskiller til spildevandsselskabets spildevandsledning.
5. Ved nyetablering og udskiftning af sandfang, olie- og benzinudskiller eller prøvetagningsbrønd skal Vejle Kommunes retningslinje for dimensionering og drift af olieudskilleranlæg overholdes, og der skal fremsendes dokumentation herfor til tilsynsmyndigheden. Inden udskiftningen gennemføres/foretages, skal sandfang, olie- og benzinudskiller og prøvetagningsbrønd skriftligt godkendes af tilsynsmyndigheden.
6. Rengørings- og vaskemidler skal opbevares så evt spild ikke kan ledes til afløb.
7. Vaskepladsen skal have monteret vandmåler til måling af vandforbrug inkl. forbrug til rengøring af pladsen samt tapsteder i resten af bygningen.
8. Virksomheden skal inden ibrugtagning lade udføre tæthedskontrol af det samlede afløbssystem fra vaskeplads til og med olieudskilleren. Tæthedskontrollen af olieudskilleren skal foretages efter den anbefalede metode i Teknologisk Instituts Rørcenter-anvisning med prøvningstid på min. 1 time (Rørcenter-anvisning 006). Hvis der er mistanke om utætheder/lækage, skal afløbssystemet udbedres, og der skal inden ibrugtagning gennemføres en ny tæthedsprøvning, der viser at olieudskilleranlægget er tæt.
9. På afløbssiden af olieudskilleren skal det være muligt at udtage en stikprøve af det rensede spildevand i en frit faldende stråle før udledning til offentlig spildevandskloak.

Prøvetagningsbrønden skal anbringes højst 5 meter fra olie- og benzinudskilleren. Der må ikke tilsluttes andre afløb end afløbet fra olie- og benzinudskilleren og prøvetagningsbrønden skal etableres således, at udskilleren er sikret mod hævertvirkning.

10. Ved renovering/nyetablering af anlæg skal virksomheden senest 14 dage efter færdigetablering af anlægget fremsendes en målfast ajourført kloakplan til Vejle Kommune. Kloakplanen skal dække hele virksomhedens areal og alle udvendige og indvendige afløb og brønde for spildevand og regnvand skal være optegnet. Kloakplanen skal være udarbejdet af en autoriseret kloakmester.
11. Tag- og overfladevand skal afledes til det offentlige afløbssystem for tag- og overfladevand. Der må ikke afledes processpildevand til det offentlige afløbssystem for tag- og overfladevand. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning.

Drift

12. Virksomheden må ikke anvende vaskekemikalier eller rengøringsmidler, der indeholder A eller B-stoffer. A og B stoffer anvendt som konserveringsmidler og farvestoffer må dog forekomme, hvis de udgør mindre end 1 % af vaskemidlet og der ikke forhandles produkter uden sådanne stoffer.
13. Drift og tømning af olieudskillere og sandfang, skal ske i overensstemmelse med følgende:
 - Olieudskillere skal pejles minimum en gang årligt og tømmes efter behov. Tømning af olieudskillere skal foregå minimum hvert 3. år.
 - Sandfang skal efterses en gang årligt og bundsuges, når 75 % af slamvolumen er fyldt op, dog mindst hver 3. år.
 - Hvis lagtykkelsen af det bundfældede materiale i olieudskilleren overstiger 10 cm skal det fjernes.
 - Udskillere skal senest tømmes og bundsuges, når opsamlingskapaciteten for den pågældende udskiller er 75 % opfyldt, dog mindst hver 3. år.
 - Vandstanden i udskilleren skal til enhver tid være korrekt jf. producentens anvisning.
 - Når olieudskilleren tømmes og bundsuges, skal der foretages en inspektion af udskillere for synlige fejl og mangler. Inspektionen skal dog foretages mindst hvert 3. år.
 - Før tømning af olieudskiller skal evt. koalescensfiltre og lignende optages, renses og inspiceres for defekter.
14. Ved konstatering af utætheder, skader eller andre uregelmæssigheder i anlægget (sandfang, olieudskillere og rørledninger), skal disse udbedres inden fortsat brug.

Vejle Kommune skal straks underrettes om det konstaterede og inden tiltag til udbedringer iværksættes.

Egenkontrol

15. Spildevandet fra vaskepladsen skal ved afledning til spildevandskloak overholde grænseværdierne angivet i tabel 1.

Virksomheden skal gennemføre egenkontrol som dokumentation for, at de i tabel 1 angivne grænseværdier er overholdt. Egenkontrollen består af prøveudtagning og analyse af spildevandet.

Prøver udtages som stikprøver.

I en kontrolperiode, der normalt omfatter 1 år, skal der udtages egenkontrolprøver af spildevandet. Kontrolperioden følger kalenderåret (01.01-31.12).

Parameter	Grænseværdi	Egenkontrol
		Antal prøver
pH	6,5 – 9,0	1
Suspenderet stof	500 mg/l	1
Cadmium	0,45 µg/l	1
Kobber	100 µg/l	1
Bly	37 µg/l	1
Zink	660 µg/l	1
DEHP*	7 µg/l	1
Mineralsk olie**	20 mg/l	1
Øvrige stoffer	Må ikke afledes i mængder eller koncentrationer, der kan virke til gene for personale beskæftiget med drift af spildevandsanlægget eller kan skade spildevandsanlægget og vandmiljøet.	
*	Analysemetode for DEHP skal følge Referencelaboratoriets metodeblad MO60.	
**	Analysemetoder for mineralsk olie er DS/EN ISO 9377-2-2001.	
Prøvetagning og analysemetode	Prøvetagning og analysemetoden skal være i overensstemmelse med Miljøministeriets kvalitetskrav til miljømålinger BEK nr. 529 af 14.05.2023, Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger.	

Tabel 1: Grænseværdier og egenkontrol.

16. Til kontrol af, at renseforanstaltninger fungerer, skal virksomheden lade foretage engangskontrol med 1 prøve. Prøven skal udtages som én prøve i perioden marts-november. Spildevandet skal analyseres for de parametre, der fremgår af tabel 1 i **vilkår 15**.

Vejle Kommunes vurdering af analyseresultater vil blive foretaget efter DS 2399 om statistisk kontrolberegning af afløbsdata. Er prøveantallet i en kontrolperiode mindre end 6 skal hver enkelt af de udtagne stikprøver overholde grænseværdierne.

17. Kopi af analyseresultater skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter prøveudtagningen er udført. Analyseresultater skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år.
18. Prøvetagning må tidligst gennemføres 8 uger efter tømning af sandfang og olieudskiller.

19. Hvis grænseværdierne i vilkår 15 er overholdt, kan virksomheden efter aftale med Vejle Kommune stoppe egenkontrollen.
20. Såfremt tilsynsmyndigheden får mistanke om, at spildevandsanlægget ikke fungerer efter hensigten efter endt prøvetagningsperiode, kan tilsynsmyndigheden stille krav om genoptagning af egenkontrollen jf. vilkår 15.
21. Såfremt spildevandsproduktionen ændres i forhold til det oplyste, skal det forinden meddeles Vejle Kommune, så det kan vurderes om egenkontrollen skal genoptages samt om ændringen kræver helt ny tilladelse. Det gælder f.eks. ved indførelse af nye anlægstyper, vaskemetoder, ændret forbrug af kemikalier, som ikke overholder kravene i vilkår 12, øget kapacitet/bilvask pr. år mm.
22. Hvis en grænseværdi overskrides i spildevandsprøven, skal virksomheden inden for en måned lade udtage endnu en prøve til analyse for den eller de parametre, hvor grænseværdierne er overskredet. Hvis den supplerende analyse viser, at grænseværdierne er overholdt, anses vilkår 15 for overholdt.
23. Hvis den supplerende prøve nævnt i vilkår 22, også viser overskridelse af grænseværdierne skal virksomheden senest én måned efter fremsende en redegørelse til kommunen som forklarer overskridelsen. Redegørelsen skal også indeholde en handleplan for nedbringelsen af belastningen.
24. Udgifter til prøvetagning, analyser og evt. tæthedsprøvning afholdes af virksomheden.
25. Der skal føres driftsjournal, som skal indeholde følgende oplysninger:
- a. Antal vaskede biler, vogne eller andet maskinel/år
 - b. Det årlige forbrug af vand, vaskekemikalier, hjælpepestoffer og rengøringsmidler.
 - c. Dato for pejling/inspektion af sandfang og olieudskiller samt resultatet af inspektion og pejling.
 - d. Bortskaffede mængder affald fra sandfang og olieudskiller, samt tidspunkt for tømning.
 - e. Dato for rensning og udskiftning af koalescensfilter.
 - f. Datablade for vaskekemikalier.
 - g. Evt. fejl/mangler og udførte reparationer med relation til funktionen af olieudskilleranlægget.
 - h. Oplysninger vedrørende væsentlige afvigelser fra normal drift, som har betydning for spildevandets sammensætning og afledning, olie- og benzinudskillerens funktion mv.

Journalen skal kunne fremvises for tilsynsmyndigheden på forlangende og skal være tilgængeligt 5 år tilbage i tiden.

Begrundelse

Vaskepladsen er ny og afledning er derfor ikke tidligere blevet reguleret igennem en tilladelse. Forudsætningerne for tilladelsen, inkl. Vejle Kommunes vurderinger, findes i afsnittet "Grundlaget for afgørelsen".

Vejle Kommune vurderer, på det foreliggende grundlag, at de meddelte vilkår giver en tilstrækkelig beskyttelse af kloaksystemet, renseanlæg og vandmiljøet.

Forudsætningerne for tilladelsen, inkl. kommunens vurderinger, findes i afsnittet "Grundlaget for afgørelsen".

Vejle Kommune vurderer, på det foreliggende grundlag, at de meddelte vilkår giver en tilstrækkelig beskyttelse af kloaksystemet, renseanlæg og vandmiljøet.

Bemærkninger

Ved uheld

Ved uheld hvor der sker en forurening af kloaksystemet for regnvand eller spildevand, skal virksomheden jf. miljøbeskyttelseslovens § 71 straks underrette Vejle Kommune om dette. Underretningen skal ske via alarmcentralen på telefonnr. 112. Alarmcentralen vil underrette kommunens beredskab, den fælles miljøvagtordning i Trekantområdet og Vejle Kommunes renseanlæg. Efterfølgende skal virksomheden hurtigst muligt orientere Teknik og Miljø om uheldet inden for forvaltningens åbningstid på tlf. nr. 7681 2563 eller industri@vejle.dk

Ved udvidelse eller driftsmæssige ændringer

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forurening i forhold til det hermed tilladte, før udvidelsen eller ændringen er vurderet af Vejle Kommune. Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med det i sagen oplyste. Hvis der er forhold der taler herfor kan Vejle Kommune, jf. miljøbeskyttelseslovens § 30, til en hver tid tage vilkår for afledning af spildevand op til revision. En eventuel revision vil blive varslet i henhold til miljøbeskyttelseslovens bestemmelser.

Farligt affald

Farligt affald (olie- og kemikalieaffald) må ikke afledes til kloak men skal håndteres og bortskaffes i overensstemmelse med Vejle Kommunes regulativ for erhvervsaffald. Farligt affald skal afleveres til affaldsbehandler, der er registrerede i Miljøstyrelsens affaldsregister

Den kommunale tømningsordning

Virksomheden skal enten tilmelde sin olie- og benzinudskiller til den kommunale tømningsordning eller søge om fritagelse fra benyttelsespligten jf. affaldsbekendtgørelsen, hvis virksomheden godtgør, at eftersyn og tømning er håndteringsmæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning.

Klagevejledning mv.

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Vejle Kommunes hjemmeside (www.vejle.dk/afgoelser) den **4. marts 2026**.

Hvis du/I ønsker at klage over denne afgørelse, kan du/I klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen udløber den **1. april 2026**.

Du/I klager via Klageportalen, som du/I finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du/I logger på Klageportalen med MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Vejle Kommune via Klageportalen. Når du/I klager, skal du/I betale et gebyr på 900,- kr. for borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din/jeres klage automatisk først til Vejle Kommune. Hvis Vejle Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du/I får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din/jeres klage, hvis du/I sender den uden om klageportalen, medmindre du/I er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du/I ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du/I sende en begrundet anmodning via mail til [Miljø- og Fødevareklagenævnet](#). Nævnet afgør herefter, om du/I kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Indbringelse for domstol

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være indbragt senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Grundlaget for afgørelsen

Lovgrundlag mm.

- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1742 af 22.12.2025 af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 908 af 30.08.2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder (Autoværkstedsbekendtgørelsen)
- Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1446 af 27.11.2025 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)
- Miljøstyrelsens vejledning nr. 77, 2025 om tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsyningsselskabernes spildevandsanlæg (Tilslutningsvejledningen nr. 77, 2025)
- Miljøprojekt nr. 537 2000 fra Miljøstyrelsen (Bilvaskehaller – Status og Strategier)
- Miljøprojekt nr. 876 2004 fra Miljøstyrelsen (Bilvask – Reduktion af spildevandsbelastning gennem renere teknologi)
- Miljø- og Fødevareministeriets vejledning nr. 42, januar 2020 om paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser

Tilslutningstilladelsen er udarbejdet efter § 28 stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven.

Vejle Kommune er godkendelses- og tilsynsmyndighed. Vilklårene i tilladelsen er fastsat ud fra hensyntagen til Forsyningsselskabets kloaksystem og renseanlæg samt virksomhedens muligheder for at reducere afledningen af uønskede stoffer ved brug af renere teknologi og intern rensning.

Efter ibrugtagning vil tilladelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Væsentlige sagsdokumenter

- Ansøgning om tilslutningstilladelse modtaget d. 6. maj 2025
- oplysninger om vaskekemi og hjælpesoffer d. 6. maj 2025
- oplysninger om spildevandsproduktionen samt sammensætningen af spildevandet d. 6. maj 2025
- Kloaktegning modtaget d. 6. maj 2025
- Dimensioneringsberegninger af sandfang og olieudskiller modtaget d. 7. januar 2026
- Tekniske specifikationer på vaske- og rensningsanlæg modtaget d. 6. maj 2025
- Supplerende oplysninger modtaget d. 7. januar 2026

Oplysninger om virksomheden

Virksomhedsnavn: Rosborg Gymnasium & HF
Adresse: Vestre Engvej 61
CVR-nr.: 29550646
Kontaktperson: Teknisk Servicechef Jesper From
Tlf.: +45 27 77 13 14
Email: jf@rosborg-gym.dk

Ansøger: Sweco Danmark A/S
Kontaktperson: Aleksander Faxøe Hansen
Tlf.: +45 53 72 16 53
Email: aleksanderfaxoe.hansen@sweco.dk

Spildevands- og planforhold

Virksomheden ligger i et område med separatkloakering. Virksomhedens proces- og sanitært spildevand ledes via forsyningsselskabets spildevandssystem til Vejle Centralrenseanlæg. Regnvand og overfladevand fra tage og befæstede arealer ledes via forsyningsselskabets regnvandsledning til Sønderå/Vejle Å.

Området er omfattet af lokalplan nr. 77, hvor foreslåede aktiviteter omfatter offentlige formål som idrætsanlæg, bibliotek, skole, kulturplads, haveanlæg samt til erhvervsformål som hotel og udstilling.

Natura 2000 og bilag IV arter

Ifølge habitatsbekendtgørelsen² skal der i visse tilfælde laves en vurdering af spildevandets påvirkning af nærliggende Natura 2000-områder, f.eks. når der er tale om en udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28 eller ved godkendelse af virksomheder mv. efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Pligten gælder dog ikke ved meddelelse af spildevandstilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Miljøteknisk beskrivelse

Virksomheden har udarbejdet den miljøtekniske beskrivelse af virksomhedens vaskehalsanlæg, herunder redegørelse for spildevandsstrømme og mængder fra virksomhedens aktiviteter på adresse. Den miljøtekniske beskrivelse af vaskehallens opbygning mv. fremgår af bilag 1.

Indretning og drift

Den overdækkede vaskeplads er på 45 m² og opføres med fast belægning bestående af beton og med hældning mod afløb. Al spildevand fra vaskepladsen afledes via det interne rensningsanlæg. Vaskepladsen er udformet, så regnvand fra omkringliggende arealer ikke vil kunne ledes til spildevandssystemet.

En overdækket vaskeplads kan derudover kræve en byggetilladelse.

Vaskepladsen vil blive anvendt i tidsrummet mandag-fredag kl. 7-17. Bilvask foretages med højtryksrenser.

Sandfang og olieudskiller

Olieudskilleren er en WaterCare olieudskiller med 0,8 m³ integreret sandfang kl. 1 (NS6).

Ledningsplan inklusive olieudskiller findes i Bilag 1

Spildevandets sammensætning og mængde

Firmaet har oplyst følgende forventede forbrug af vand:

	Antal vask	Pr. vask	Pr år
Vandmængde	52	150 L	7,8 m ³

Tabel 5: Vandforbrug

Tag- og overfladevand

Tag- og overfladevand udledes via virksomhedens opsamlingsystem til den offentlige regnvandsledning.

² Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1098 af 21/08/2023 om udpegnings- og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Vejle Kommunes Miljøtekniske vurdering

Renseforanstaltninger

Processpildevand ledes fra afløb til en kombineret sandfang og olie-benzinudskiller model Watercare olieudskiller med 0,8 m³ integreret sandfang kl. 1 (NS6) udført i PE plast, hvor bundfældeligt stof samt olie udskilles. Herfra ledes det rensede vand ledes til offentlig spildevandskloak. Der etableres en prøvetagningsbrønd på afløbssiden af olie-benzinudskilleren.

Virksomheden har ikke indsendt analyseresultater som viser at parametre i tabel 1 kan overholdes. I vilkår 16 stilles der krav om egenkontrol af relevante parametre. Tilladelsen er meddelt ud fra en forudsætning om at disse parametre kan overholdes. Dette vurderes første gang ved første indsendte analyse.

Såfremt virksomhedens egenkontrol viser, at spildevandet har et højt indhold af mineralsk olie, vil Vejle Kommune efterspørge en redegørelse for mulige tiltag der kan forbedre rensningen af processpildevandet. Redegørelsen kan muligvis afklare, hvorvidt virksomhedens rutiner vedr. brug af højtryksrensere, rengøringsmidler mv. kan ændres for at opnå en forbedret rensning af vandet.

Vandforbrug

Der stilles vilkår om, at virksomheden skal etablere separat vandmåler, for at kunne dokumentere vandforbrug pr. år. Herved kan omfanget af brugen af vaskepladsen, belastningen af renseanlægget og dermed de relevante vilkår for udledningen, løbende vurderes.

Spildevand

Virksomheden har oplyst følgende forventede mængde af spildevand:

	Antal vask	Pr. vask	Pr. år
Vandmængde – middel	52	150 L	7,8 m ³
Vandmængde - maks	104	150 L	15,6 m ³

Tabel 6: Spildevandsmængder

Jord- og grundvand

Vejle Kommune vurderer, at eftersom vaskepladsen består af et støbt betonfundament med fald mod afløb, er det indrettet med tæt, oliebestandig belægning. Derudover dokumenterer virksomheden at rørsystemet er tæt via en tæthedsprøvning jf. vilkår 8 og dermed vurderes det, at der ikke er risiko for en jord- eller grundvandsforurening.

Renere teknologi (BAT)

Indretning, arbejdsgange, drift og renseforanstaltninger vurderes at være i overensstemmelse med BAT for aktiviteten og branchen i øvrigt.

Vejle Kommune vurderer derfor, at virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi (BAT) for branchen.

Driftsjournal

Virksomheden skal ifølge vilkår 25 føre en driftsjournal, så virksomheden kan følge de daglige aktiviteter og straks selv tage handling på evt. afvigelser. Driftsjournalen kan endvidere anvendes i forbindelse med en redegørelse til tilsynsmyndigheden for evt. afvigelser fra normal drift med betydning for spildevandets sammensætning og afledning. Såfremt tilsynsmyndigheden måtte ønske det skal driftsjournalen fremvises.

Registreringen af vandmængden har dels til hensigt at sætte en begrænsning for den maksimale stofafledning, dels at fokusere på vand som ressource samt at sikre, at problemer med kravoverholdelse ikke løses med fortynding. For bl.a. at undgå korrosionsproblemer for kloaksystemet er der stillet vilkår til pH-niveauet.

Egenkontrol

Vejle Kommune har på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2006 vurderet at virksomhedens kontrolniveau skal ligge på niveau 0.

Der er stillet krav om 1 prøve for en række parametre jf. tabel 1 i vilkårsdelen. Dette gøres for at få belyst, hvad spildevandet indeholder.

Driftsforstyrrelser og uheld

Risikoen for driftsforstyrrelser og uheld som kan få væsentlig betydning for virksomhedens spildevandsafledning vurderes at være begrænset til risikoen i forbindelse med vask af maskiner, hvor der kan ske at olier og lignende ved uheld ledes til afløb.

Vejle Kommune vurderer, at indretningen ikke giver anledning til forurening af det omgivende miljø eller det afledte spildevand.

Samlet vurdering

Vilkårene i tilladelsen er fastsat ud fra hensyntagen til forsyningsselskabets kloaksystem (herunder renseanlæg) samt virksomhedens muligheder for at reducere afledningen af uønskede stoffer ved renere teknologi og intern rensning. Vilkårene er desuden fastsat på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning nr. 42, januar 2020, Paradigmer for tilslutningstilladelser af spildevand til spildevandskloak for bilvaskehaller og vaskepladser.

Vejle Kommune vurderer, at spildevandets omfang og sammensætning er af en sådan karakter, at der kan gives tilladelse til afledning af spildevand fra vaskehallen. Spildevandet forventes ikke at påvirke driften af forsyningsselskabets renseanlæg eller udledningen herfra.

Udtalelse fra høringsberettiget

Udkast til afgørelse har været sendt til høring hos virksomheden og Vejle Spildevand A/S.

[Dette afsnit udfyldes efter afgørelsen har været i høring.](#)

Der er hverken modtaget bemærkninger fra virksomheden eller Vejle Spildevand A/S.

Virksomhedens kommentarer og Vejle Spildevand A/S kommentarer er indarbejdet i den endelige afgørelse.

Kopiliste

Følgende er blevet underrettet om tilladelsen:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Syd, stps@stps.dk
- DN Vejle, dnvejle-sager@dn.dk
- DOF, natur@dof.dk
- DOF-Vejle, vejle@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk og trekantomraadet@friluftsradet.dk
- Vejle Spildevand A/S, mail@vejlespildevand.dk