


# Tilladelse til krydsning af Spang Å med kabelforbindelse

Vejle og Fredericia Kommuner har d. 18. september 2025 modtaget en ansøgning om tilladelse til krydsning af Spang Å med en kabelforbindelse.

Energinet Eltransmission A/S (fremover benævnt Energinet) søger om tilladelse til krydsning af vandløbet Spang Å, i forbindelse med etablering af en kabelforbindelse mellem Hatting og Ryttergård.

Projektet har ikke været i offentlig høring jf. § 17 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv.<sup>1</sup>, da kommunen har vurderet, at projektet ikke har hverken afvandings- eller miljømæssige konsekvenser.



Figur 1: Oversigtskort. Projektområde markeret med rød cirkel.

## **Teknik & Miljø Vand**

Kirketorvet 22, 7100 Vejle  
Tlf.: 76 81 22 30  
vandmiljo@vejle.dk  
www.vejle.dk

Åbningstider  
Fremmøde  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

Telefon  
Mandag-onsdag kl. 8-15  
Torsdag kl. 8-17  
Fredag kl. 8-14

<sup>1</sup> Bekendtgørelse om vandløbsregulering og vandløbsrestaurering m.v. (BKG nr. 834 af 27. juni 2016)

## Kommunernes afgørelse

Der meddeles hermed tilladelse efter § 9 stk. 2 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering mv., jf. vandløbslovens<sup>2</sup> § 47 på følgende vilkår:

1. Alle aftaler med lodsejere/bredejere skal være på plads, inden arbejdet går i gang
2. Ledningens overkant skal ligge mindst 1,0 m under den aktuelle bundkote, såfremt denne er lig med eller dybere end den regulativmæssige bundkote. Den aktuelle bundkote skal derfor bestemmes, inden arbejdet går i gang.
3. Anlægsarbejdet må ikke foregå så der bliver udledt materiale til vandløbet.
4. Hvis der i forbindelse med krydsningen etableres en midlertidig bro bestående af køreplader eller lignende over vandløbet, skal denne udføres i overensstemmelse med beskrivelsen i ansøgningen.
5. Øvrige midlertidige anlægsmæssige foranstaltninger, som ikke er nævnt i ansøgningsmaterialet, skal meddeles Vejle Kommune inden anlægsarbejdet går i gang.
6. Krydsningen skal foretages med styret underboring.
7. Linjeføringen skal foretages vinkelret på vandløbet.
8. Ved blow-out skal miljøvagten straks kontaktes ved opkald til 112
9. Opdages andre vandløb, såsom dræn, undervejs skal krydsninger af disse foregår efter aftale med den pågældende bredejer.
10. Underboringen skal begynde og slutte uden for områder, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Det vil sige, at der ikke må etableres pressegruber i beskyttet natur.
11. Krydsningen skal afmærkes solidt og synligt på begge sider af vandløbet i normal terrænhøjde ca. 1 m fra øverste vandløbskant.
12. Såfremt anlægsarbejdet eller krydsningen af vandløbet forårsager skade på vandløbet, påhviler det ledningsejeren at retablere det.
13. Ledningsejeren bærer alle følger for ledningen og krydsningen, i tilfælde hvor vandløbet senere skal uddybes, reguleres eller på anden måde ændres.
14. Hvis der i forbindelse med arbejdet fremkommer kulturhistoriske eller arkæologiske spor, skal arbejdet straks indstilles og Vejle Museum kontaktes på tlf. 76 81 31 00.

## Sagsfremstilling

### Formål

Energinet ansøger om tilladelse til at krydse et offentligt vandløb, i forbindelse med etablering af en kabelforbindelse, hvor der i alt skal krydses seks vandløb. Denne tilladelse vedrører vandløbet Spang Å.

### Detailplan og kortbilag

Kabelforbindelsen vil bestå af et landkabel på ca. 32 km og et søkabel på ca. 4,5 km. Det forventes at den anvendte kabeltykkelse til underboringerne vil være Ø355, og kablerne etableres med en afstand på 5 meter fra hinanden. Det resulterer i et servitútbælte på 16 meter.

Vandløbet krydses som udgangspunkt ved styret underboring, hvor start- og slutgruben etableres væk fra vandløbsbrinken på en dyrket mark, og indrettes således, at der ikke sker lækage af boremudder til omgivelserne.

Krydsningen finder sted mellem matrikel nr. 24 Brøndsted By, Gauerslund og 1a Ød-stedgård, Bredstrup.

---

<sup>2</sup> Vandløbsloven (LBKG nr. 1217 af 25. november 2019)



Figur 2: Kortudsnit af kabelledningens tracé (orange linje) samt underboringens placering (rød linje).

Underboringen af Spang Å er vurderet til at være kompliceret pga. den lange strækning der skal underbores (586 m). Underboringen startes 220-350 m fra vandløbsbrinken og der er lavet geotekniske undersøgelser af undergrunden, for at udføre underboringen i stabile lerlag.

### Udgifter og tidsplan

Kabellægningen ved Spang Å forventes påbegyndt i 2. kvartal af 2026 og forventes at være afsluttet inden udgangen af 2026. Selve krydsningen af Spang Å forventes at vare over 4 uger.

Udgifterne afholdes af ansøger.

### Administrationsgrundlag og kommunens vurdering

Spang Å er et offentligt vandløb beliggende på kommunegrænsen mellem Vejle og Fredericia Kommuner. Da Spang Å er et offentligt vandløb er denne omfattet af et regulativ, med bestemmelser om vandløbets dimensioner, vedligeholdelse samt anvendelse. Vandløbet er desuden omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

### Miljømål

Spang Å er ifølge gældende vandplan målsat som vandløb med god økologisk tilstand for de fire kvalitetselementer smådyr, fisk, vandplanter og alger. Der må ikke gives tilladelse til projekter, der kan give anledning til at miljømålet ikke kan nås, eller at den aktuelle tilstand forringes.

Den samlede tilstand for vandområde o8429 i Spang Å er, jf. statens basisanalyser, god økologisk tilstand. Da projektet ikke medfører miljø- eller afvandingsmæssige ændringer, er det Vejle og Fredericia Kommuner vurdering, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning af vandområdet og dets kvalitetselementer.

#### Natura 2000:

Vejle og Fredericia Kommuner skal, jf. § 7 i habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup>, foretage en vurdering af, om projektet vil påvirke Natura 2000 området væsentligt. Projektområdet ligger 8,8 km i luftlinje fra Natura 2000-området "Munkebjerg Strandskov", og har ikke hydrologisk forbindelse med projektområdet. Da projektet er 8,8 km i luftlinje fra nærmeste Natura 2000 område, og projektet ikke medfører miljø- eller afvandingsmæssige ændringer, er det Vejle og Fredericia Kommuner vurdering, at projektet ikke vil have en væsentlig negativ påvirkning af området samt de naturtyper og arter, som fremgår af udpegningsgrundlaget.

#### Bilag IV-arter:

Indenfor en radius af 2 km er der registreret fund af odder, damflagermus, brunflagermus og trolldflagermus. Kommunerne har vurderet, at disse bilag IV-arter ikke bliver påvirket negativt af projektet.

#### **I øvrigt**

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Tilladelsen fritager ikke for at søge om tilladelse efter anden lovgivning.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Team Vandmiljø på mail [vandmiljo@vejle.dk](mailto:vandmiljo@vejle.dk) eller telefon 20 52 39 93.

#### **Klagevejledning efter vandløbsloven**

Afgørelsen kan inden 4 uger efter offentliggørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klageberettiget er:

- ansøger,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Kystdirektoratet

Eventuel klage efter **vandløbsloven** skal være skriftlig og skal indsendes direkte til Miljø- og Fødevarerklagenævnet inden klagefristens udløb.

Klagen skal sendes direkte til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via klageportalen på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk).

Medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet har en klage opsættende virkning. Hvis der er klaget, må tilladelsen således ikke udnyttes.

#### **Offentliggørelse af afgørelserne**

Tilladelsen offentliggøres på Vejle Kommunes hjemmeside ([www.vejle.dk/afgoerelser](http://www.vejle.dk/afgoerelser)), samt på Fredericia Kommunes hjemmeside (<https://fredericia.dk/da/politik/hoeringer-afgoerelser>).

---

<sup>3</sup> Habitatbekendtgørelsen (BKG nr. 1098 af 21. august 2023)

**Gebyr for klagesagsbehandling efter vandløbsloven**

For behandling af klagen, der indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende. Gebyret betales via klageportalen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på nævnets hjemmeside. Nævnet vil ikke påbegynde klagebehandlingen, før gebyret er modtaget.

**Domstolene**

For afgørelser efter **Vandløbsloven** gælder ingen frist for sags-anlæggelse.

Venlig hilsen

**Mette Louise Tordrup Johansen**  
**Vejle Kommune**

og

**Stine Ellen Paulsen**  
**Fredericia Kommune**